

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Nazwa	Jm	Ilość
1 Przebudowa przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku		
Zasilanie przepompowni		
ST-01.03.02 - Budowa kablowych linii energetycznych		
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych		
1.1 Linia kablowa zasilająca przepompownię		
Bednarka ocynkowana Fe 25x4mm	m	26,0
Głowica uziomu (fi 5/8")	szt.	3,0
Grot uziomu (fi 5/8")	szt.	3,0
Kabel YKY 4x10	m	14,6
Końcówki kablowe 10mm ²	szt.	16,0
Opaski kablowe	szt.	5,1
Palczatka termokurczliwa do kabla typu YKY 4x10	szt.	4,0
Piasek	m ³	0,2
Rura HDPE 75 gietka	m	18,7
Uchwyt krzyżowy do połączenia uziomu (fi 5/8") z bednarką	szt.	3,0
Uszczelniacz do przepustów (wg. wytycznych Miasta Białystok)	szt.	10,0
Uziom stalowy pomiedziowany (fi 5/8" i dług. odcinka 1.5 m)	szt.	15,0
Złączka uziomu (fi 5/8")	szt.	15,0
1.2 Roboty dodatkowe		
mieszanka mineralno-asfaltowa (według standardu ZDM)	t	0,5
Nasiona traw	kg	0,0
Ziemia urodzajna (humus)	m ³	0,2