

Białystok, 11.10.2018 r.

STRONA INTERNETOWA bip.wobi.pl

ZAPYTANIE ORAZ WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SIWZ dot.: przetargu nieograniczonego na usługę odbioru i wywozu z przetworzeniem skratek o kodzie 19 08 01

Nr referencyjny: 4/TN/18

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2 i ust. 3 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...) – dalej w skrócie „Regulamin”, przesyła treść zapytania oraz wyjaśnienie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na usługę odbioru i wywozu z przetworzeniem skratek o kodzie 19 08 01, bez wskazania źródła zapytania.

ZAPYTANIE NR 1

Zapytanie dotyczące możliwości zmiany preferowanych przez Państwa pojemników (typ MGB-1100 lub PA-1100) na paletopojemnik 1000l.

Paletopojemnik 1000l:

Pojemność :	1000 L
Długość [mm] :	1200
Szerokość [mm] :	1000
Wysokość [mm] :	1175

Specyfikacja paletopojemnika:

- wycięta górna część, co ułatwia napełnianie,
 - torba kontenerowa typu big bag wewnątrz (ładowność 500-1000 kg),
 - zawór spustowy umożliwiający dodatkowe odwodnienie odpadu.
- W celu przemieszczania paletopojemnika wykorzystywany byłby wózek paletowy.

WYJAŚNIENIE

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, brak warunków do korzystania z paletopojemników.

Ponadto Zamawiający na podstawie § 50 ust. 4 Regulaminu zmienia treść SIWZ:

W punkcie I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, dotychczasową treść :

- „2.4. określanie ilości odbieranych skratek:

Na oczyszczalni ścieków skratki są ważone na legalizowanej wadze samochodowej.

Masę skratek na przepompowniach ścieków w pojemnikach typu MGB-1100 lub PA 1100 przyjmuje się w ilości 550 kg.

2.5 Wymagane pojemniki:

na oczyszczalni ścieków:

hala krat - typ KP o pojemności $7 \div 20 \text{ m}^3$ – odbiór na telefon,

separator piasku – 3 poj. typu MGB-1100 lub PA 1100 – odbiór na telefon;

na przepompowniach:

- Wasilków – min. 2 poj. typu MGB-1100 lub PA 1100 – częstotliwość odbioru 1 x tydzień

- ul. Rumcajsa – min. 2 poj. typu MGB-1100 lub PA 1100 lub o wymiarach: szer. 1,2 m x dł.1,0 x wys. 1,2 m (w okresie kwiecień-październik częstotliwość odbioru 1 x tydzień, w okresie listopad – marzec częstotliwość odbioru 1 x 2 tygodnie).”

Zmienia się na :

- „2.4. określanie ilości odbieranych skratek:

Na oczyszczalni ścieków skratki są ważone na legalizowanej wadze samochodowej.

Masę skratek na przepompowniach ścieków w pojemnikach typu PA 1100 (metalowe) przyjmuje się w ilości 550 kg.

2.5 Wymagane pojemniki:

na oczyszczalni ścieków:

hala krat - typ KP o pojemności $7 \div 20 \text{ m}^3$ – odbiór na telefon,

separator piasku – 3 poj. typu PA 1100 (metalowe) – odbiór na telefon;

na przepompowniach:

- Wasilków – min. 2 poj. typu PA 1100 (metalowe) – częstotliwość odbioru 1 x tydzień

- ul. Rumcajsa – min. 2 poj. typu PA 1100 (metalowe) lub o wymiarach: szer. 1,2 m x dł.1,0 x wys. 1,2 m (w okresie kwiecień-październik częstotliwość odbioru 1 x tydzień, w okresie listopad – marzec częstotliwość odbioru 1 x 2 tygodnie).”

Zamawiający na podstawie § 50 ust. 5 Regulaminu zmienia dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert na dzień **22.10.2018 r.**, godziny składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian. Proszę również uwzględnić niniejsze przy dopiskach na kopertach.

Treść zapytania oraz wyjaśnienie zostały zamieszczone na stronie internetowej bip.wobi.pl.

Treść zapytań oraz wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Poniałowicz

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT

Henryk Jakubowicz