



PP=115.00 m n.p.m.
Rzędna terenu
Rzędna dna kanału
Zagłębienie
Średnica/spadek
Odległość



Uwaga: Przejścia sieci kanalizacyjnej pod kanałami ciepłowniczymi - wykonać w rurach osłonowych (przecisk) Projektowane studnie (oprócz S14) - betonowe, zgodnie z rys. szczeg.			Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać ręczne odzrywki w celu ustalenia rzeczywistego posadowienia istniejącego uzbrojenia podziemnego.	
OBIEKT	Sieć wod.-kan. wraz z przyłączami w rejonie ul. Kozłowej w Białymstoku		DATA:	03.2016r.
TYTUŁ RYS.	Profil sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej	SKALA:	1:100/500	NR RYS. 3
PROJEKTANT	MGR INŻ. ANDRZEJ FALKOWSKI		UPR. NR 0027/05	