

137,14

Rura osłonowa Ø 315 PE 100 SDR 17 min. L=5,5m

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.  
w Białymstoku

### Analiz Technicznych


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. opiniuje pozytywnie rozwiązanie skrzyżowania istniejącej kanałowej sieci ciepłej wysokoparametrowej 2 x Dn 100 z projektowaną kanalizacją Ø200 w rejonie ul. Magnoliowej 13 na dz. nr 3176/3 obr. 6 w Białymstoku wg załączonego Rys. M na następujących warunkach:

- Zabezpieczyć sieć ciepłą **przed uszkodzeniem** podczas wykonywania robót.
  - Roboty w rejonie sieci ciepłej wykonywać przy udziale przedstawicieli **PEC ZACHÓD(!), bez naruszania zagęszczonego podłoża (0.5m poza obrys kanału)**
  - O terminie rozpoczęcia prac **bezwzględnie** powiadomić **PEC ZACHÓD** (pisemnie: ul. Starosielce 2/1; 15-670 Białystok, fax. 085 7149636) oraz MPEC (fax: 085 7149407) na min. **1 tydzień** przed przystąpieniem do robót
  - MPEC Sp. zo.o. informuje, iż w przypadku stwierdzenia, że prowadzone prace wykonywane są niezgodnie z niniejszym uzgodnieniem, zobowiązany będzie do poinformowania właściwych organów **NADZORU BUDOWLANEGO** w przedmiocie ustalenia ewentualnie zaistniałych nieprawidłowości,
  - Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia sieci i urządzeń ciepłych poniesie **Wykonawca**.
  - Uzgodnienie jest ważne **dwa lata**.
- Uzgodnienie nr TNT/411/41/17/3f  
Białystok, dn. 4.09.2017r.

**SPECJALISTA**

mgr inż. Monika Baranowska

proj. kanalizacja Ø 200 PVC100 SN8 Lite

SANITARNIK Izabela Kozłowska 15-133 Białystok ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7 tel. 502-580-231 e-mail: izabela.m.kozlowska@gmail.com		 <b>SANITARNIK</b> Izabela Kozłowska	
Opis:	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi ul. Magnoliowej w Białymstoku	Skala:	
Nazwa rysunku:	Skrzyżowanie istniejącej sieci ciepłej 2 x Dn 100 z projektowaną siecią kanalizacyjną na odcinku S4-S5	Data:	VII.2017
Stadium:	Projekt wykonawczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	Nr rysunku:	M
Brzoza/Projektant:		Podpis:	
PROJEKTANT: mgr inż. Izabela Kozłowska PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14			
WSPÓŁPRACA: mgr inż. Maciej Żalaska			