



P.p.=135,00

Rzędna projektowanego terenu		
Rzędna istniejącego terenu	145,27	144,91 144,91
Rzędna osi proj. rurociągu	143,45	143,09 143,09
Zagłęb. osi względem terenu proj.	1,82	1,82 1,82
Długość odcinka	7,0	2,0
Proj. spadek rurociągu, odległość	$i=51,4\text{‰}$ $L=7,0$	$L=2,0$ $i=10\text{‰}$
Proj. średnica nominalna, materiał	Dz32x2.0mm PE 100 SDR 17 PN10	
Hektometr i odległości	00	7,0 9,0

Nazwa węzła

p4 zał6 b8

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOMI Sp. z o.o.  Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. 15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197 email: biurokomi@gmail.com biuro@komi.net.pl tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09		
SKALA:	NAZWA RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
-	PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO - cz. 5	7
OBIEKT:	ul. Żniwna w Białymstoku	DATA: V 2019
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS
SANITARNA	mgr inż. Marta Walczyńska	
-	PDL/0142/POOS/13	
Współpraca:	mgr inż. Agnieszka Jarosz	