

**Strona internetowa****bip.wobl.pl**

wasze pismo z dnia

znak

nasz znak TO - P - 1473 / 19

data 12.09.2019

**Dot. przetargu nieograniczonego na: "Remont układu zgarniania i odprowadzania osadu w osadniku wtórnym"**

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dokonuje zmiany treści w przedmiotowym Zaprośzeniu/SIWZ w:

**Rozdz. I OPIS PREDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt. 4, otrzymuje brzmienie:**

4. Dostawa materiałów niezbędnych do odtworzenia układu rurociągów z rur DN 200x2 w wykonaniu z stali nierdzewnej 304 wraz z atestami, zaworów DN 25 wraz z rurociągami DN 25 ze stali 304 do uruchamiania przelewu z poziomu pomostu.

**Rozdz. I OPIS PREDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt. 6, otrzymuje brzmienie:**

6. Montaż na rurociągach zaworów DN 25 wraz z rurociągami DN 25 ze stali 304 do uruchamiania przelewu z poziomu pomostu.

**Rozdz. III WYMAGANIA MATERIAŁOWE pkt. 1.1), otrzymuje brzmienie:**

- 1) Rurociągi od ssawek do kręgu centralnego wykonane ze stali nierdzewnej 304 DN 200x2 w ilości ok. 140 mb;

**Rozdz. III WYMAGANIA MATERIAŁOWE pkt. 2.2, otrzymuje brzmienie:**

- 2) rurociągi DN 25 ze stali nierdzewnej 304 do uruchamiania przelewów na 9 rurociągach (układ odpowietrzający) z poziomu pomostu.

**Rozdz. XI, w części otrzymuje brzmienie:**

[...] Kopertę należy opisać w następujący sposób:

„Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem „Remont układu zgarniania i odprowadzania osadu w osadniku wtórnym”, nie otwierać przed dniem 18.09.2019 r. godz. 13.15” [...].

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Treść zapytań oraz treść wyjaśnień stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem,

  
**DYREKTOR BIURO  
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI  
PROKURANT**  
*Henryk Jakubowicz*

  
**PREZES ZARZĄDU**  
*Jarosław Pontatowicz*