

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok ul. Młynowa 52/1 www.wobl.pl
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł
Centrala - tel. 85 74 58 100 Sekretariat - tel. 85 74 58 101 fax 85 74 58 113 e-mail: sekretariat@wobl.pl

wasze pismo z dnia : 15.10.2019
znak : 1717/2019
nasz znak : TI - II / 1583 / 2019
data : 18.10.2019

dot. : przetargu nieograniczonego na *wykonanie remontu pomieszczenia sprężarkowni, węzła cieplnego, pompowni płuczającej oraz korytarzy w budynku głównym na terenie SUW Pietrasze wraz z modernizacją instalacji elektrycznej*

Odpowiadając na pytania zadane do przedmiotowego postępowania przetargowego przez jednego z Oferentów, Zamawiający wyjaśnia jak niżej :

Pytanie nr 1 :

Prosimy o uszczegółowienie materiału do malowania podłogi, tj. "żywica systemowa" - prosimy o podanie grubości warstwy żywicy oraz jej rodzaju (epoksydowa, poliuretanowa).

Odpowiedź nr 1 :

Należy zastosować żywicę dwuskładnikową, niskoemisyjną, wodorozcieńczalną, na bazie żywicy epoksydowej przeznaczoną do wykonywania posadzek o błyszczącym wykończeniu, przeznaczoną dla średnich obciążeń.

Pytanie nr 2 :

Prosimy o podanie podstawowych wymagań do wykonania sufitów podwieszanych, tj. grubości płyt sufitowych, rodzaju materiału płyty.

Odpowiedź nr 2 :

Należy wykonać sufit podwieszany typu rastrowego, niepalny.

Pytanie nr 3 :

Prosimy o podanie grubości i wymiaru płaskownika oraz wymiaru oczka dla projektowanych krat typu "Wema"

Odpowiedź nr 3 :

Należy wycenić kraty typu "Wema" przeznaczone dla średnich obciążeń. Klasa obciążenia określi grubość i wymiary płaskownika.

Z uwagi na zadane przez Oferenta pytania, Zamawiający - zgodnie z §50 ust.3 i ust.5 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” przedłuża termin składania ofert do godz. 10.00 dnia 24 października 2019 r. (czwartek).

Otwarcie ofert odbędzie się o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego - Białystok, ul. Młynowa 52/1 (**pok. 404, IVp., Dział Inwestycji**).

Z poważaniem

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURANT

Henryk Jakubowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Pentatowicz