

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

UZGODNIENIE NR 200/RM/2019
Rejon Energetyczny Białystok Miasto
uzgadnia zabezpieczenie kabli SK1 i SK2
przy skrzyżowaniu
na następujących warunkach
1. Kable w miejscach skrzyżowania zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi.
2. Linie rozdzielnic uszczelnione dołami zapezonymi przepustami z poliolefiny
o średnicy 100 mm koloru czerwonego, dla kabli RLV 110 mm.
3. Prace ziemne w odległości 1,5 m od kabli prowadzić ręcznie pod nadzorem
pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Miasto.
4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wyznaczyć
przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie.
5. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci
elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania tych robót.
6. Po wykonaniu zabezpieczenia zgłosić do odzoru przed zasypaniem.
7. Wykonanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci
elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania tych robót.
8. Wykonanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci
elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania tych robót.
9. Wykonanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci
elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania tych robót.
10. Prace prowadzić zgodnie z załączonym załącznikiem nr 1 "Zasady prowadzenia
prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych".

FCB Długość: 100 m
04-2019
Rejon Energetyczny Białystok Miasto
Wydział Majątku Słownego
24.06.2019
Specjalista ds. sieci
Adam Wnior

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazownictwa w Białymstoku
ul. Gen. S. Soszłowskiego 24 15-102 Białystok
tel. 85 664 59 10 fax 85 664 59 40
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142759519
Dział Zarządzania Mijaliskiem Sieciowym

UZGODNIENIE
data 11.06.2019 nr 297/B/2019
Pismo nr 100/104/2019 z dn. 11.06.2019
stanowi załącznik do dokumentu
Majątek i Uzgodnień
Malgorzata Kosińska-Kawerajnik
imię i nazwisko, podpis uzgadniającego

ZAŁĄCZNIK DO ZEZWOLENIA
Nr ZDM-11.6853.3.195.2019
z dnia 3 lipca 2019

Wodociągi
Białostockie Sp. z o.o.
DZIAŁ TECHNICZNY
15-176 Białystok, ul. Poleska 46.

PROJEKT UZGODNIONO
WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE Sp. z o.o.
w Białymstoku

Nr rej. 13328
bez zastrzeżeń z zastrzeżeniami
dn. 05.07.19 z uwagi

Z up. PREZESA
Kier. Wydz. MID

podpis

INSPEKTOR
DZIAŁU TECHNICZNEGO

mgr inż. Maciej Grabowski

POL/0129/OWOS/07

