



Białystok, dnia 29.01.2018 r.

Strona internetowa [www.wobi.pl](http://www.wobi.pl)

**WJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(IV cz. pytania 142-144)**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Budowa trzeciego pulsatora na terenie Wydziału Produkcji Wody w Pietraszach”**

**Nr referencyjny: TI-04 -FS/2017**

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579- ze zm. )- dalej w skrócie zwanej „pzp” – poniżej udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia **w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane: „Budowa trzeciego pulsatora na terenie Wydziału Produkcji Wody w Pietraszach”.**

**Zapytanie nr 142**

W żadnym z przedmiarów branży sanitarnej nie została uwzględniona studnia St1T (instalacja przelewowa) o śr. 2000 mm wraz z robotami towarzyszącymi. Prosimy o informację w którym kosztorysie należy uwzględnić w/w zakres robót?

**Wyjaśnienie nr 142**

Uzupełniono przedmiar o poz. 92'. Zamawiający załącza poprawiony przedmiar Sytuacji uzbrojenia terenu technologiczno-sanitarne stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

**Zapytanie nr 143**

W związku z licznymi odpowiedziami i uaktualnieniem przedmiarów robót branży sanitarnej i budowlanej (3 szt.) niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, zatem zgodnie z art. 38 pkt. 6 prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 08.02.2018r.

**Wyjaśnienie nr 143**

Zamawiający przesunął termin składania ofert (Ogłoszenie dodatkowych informacji - zmiana terminu. Data publikacji: 26.01.2018)

**Zapytanie nr 144**

W projekcie wykonawczym "Sieci uzbrojenia terenu technologiczno - sanitarne" ujęte są włączenia sieci wodociągowej technologicznej DN600 w budynku ozonowania i w budynku



technologicznym przed filtrami pospiesznymi (Rys. PW\_SZ\_T\_06 i PW\_SZ\_T\_07), jak również w opisie technicznym w zestawieniu materiałów (pkt 6.1 i pkt 6.2).

Przedmiar SUT wyżej wymienionych elementów nie uwzględnia. Proszę o potwierdzenie czy zakres prac należy ująć w przedmiarze SUT, czy być może jest w zakresie przedmiaru branży technologicznej.

#### **Wyjaśnienie nr 144**

Zamawiający załącza poprawiony przedmiar Sytuacji uzbrojenia terenu technologiczno-sanitarne stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

**Treść zapytań oraz treść wyjaśnień stanowią integralną część SIWZ.**

DYREKTOR ZAKŁADU WICEPREZYDENT ZARZĄDU  
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI PROKURENT  
Henryk Jakubowicz

*[Signature]*

Załączniki:

Załącznik Nr 1- Przedmiar- branża Sytuacji uzbrojenie terenu technologiczno-sanitarne (aktualny)

*[Signature]*