

Białystok dnia 26.11.2019

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA / SIWZ**Dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji dyspozytorni na terenie Działu Produkcji Wody Jurowce****Nr ref. sprawy 4 / TPJ / 2019**

Wodociągi Białostockie Spółka z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych”, wprowadzonym w życie uchwałą nr 91/2016 Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. z dnia 28.11.2016 r., poniżej informuje o otrzymanych zapytaniach dotyczących treści Ogłoszenia/ SIWZ i udzielonych wyjaśnieniach, bez wskazania źródła zapytania.

Pytanie nr 1.

Proszę o wyjaśnienie niejasności mających wpływ na wartość przygotowywanej oferty.

Zaprojektowane płytki ze spieków kwarcowych firmy LAMINAM występują tylko w wymiarach 100x300 cm lub 162x324 cm. Przy realizacji zgodnie z przyjętym projektem czyli płytki 60x60 będzie bardzo duży odpad technologiczny, co podniesie rażąco koszty realizacji.

Zaprojektowana płytka Naturali Marmi Bianco Statuario występuje tylko w wymiarze 162x324 cm i gr. 12mm.

Zaprojektowana płytka Naturali Marmi Noir Desire Bocciardato występuje tylko w wymiarze 100x300 cm i gr. 5mm.

Ułożenie zaproponowanych okładzin jest niemożliwe ze względu na różne grubości.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Na etapie przygotowania koncepcji i projektu wykonawczego na rynku były dostępne wybrane materiały w jednakowych grubościach.

Zamiennie proponowane są płytki podłogowe o parametrach technicznych

- wymiar 60x60cm.
- gres szklwiony
- reakcja na ogień: A1
- nasiąkliwość wodna: < 0,5 %
- wytrzymałość na zginanie: min. 35N/mm²
- siła łamiąca: > 1300N
- odporność na ścieranie: min. 4
- odporność na działanie środków domowego użytku: min. B
- odporność na plamienie: min. klasa 3
- odporność na pęknięcia włoskowate: wymagana
- antypoślizgowość: wymagana

Pozostałe warunki ogłoszenia pozostają bez zmian.

Niniejsze zapytania oraz wyjaśnienia Zamawiającego stanowią integralną część przedmiotowego Ogłoszenia/SIWZ.

Z poważaniem,

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT

Henryk Jakubowicz

PREZES ZARZĄDU

Beata Wiśniewska
Beata Wiśniewska