


SPOSÓB UKŁADANIA PRZEWODÓW Z OCIEPLENIEM RURY STYRODUREM



PRZEKRÓJ PRZEWODU W WYKOPIE

1. WYPEŁNIENIE
2. ŚCIANA WYKOPU
3. WYPEŁNIENIE WOKÓŁ RURY ŁUPKAMI POLIURETANOWYMI, STYROPIANOWYMI EPS 200 GR.5CM DO BEZPOŚREDNIEGO POSADOWIENIA W GRUNCIE, ODPORNymi NA ABSORPCJĘ WODY
5. PODSYPKA, PIASEK DROBNY LUB ŚREDNI

<small>SANITARNIK Izabela Kozłowska 15-333 Białystok ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7 tel. 502-590-231 e-mail: izabela.m.kozłowska@gmail.com</small>		 <small>SANITARNIK</small> <small>Izabela Kozłowska</small>	
Nazwa rysunku:	Docieplenie łupkami poliuretanowymi	Skala:	
Obiekt:	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Piżytorowej i ul. Pockiej w Białymstoku.	Data:	II.2019
Stadium:	Projekt wykonawczy	Nr rysunku:	U
Branża/Sanitarna:		Podpis	
PROJEKTANT: mgr inż. Izabela Kozłowska PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14			
WSPÓŁPRACA: mgr inż. Beata Kalinowska PDL/0058/POOS/13 PDL/IS/0118/13			