

Białystok, 04.03.2020 r.

**STRONA INTERNETOWA BIP.WOBI.PL
ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA / SIWZ**

Dot. przetargu nieograniczonego:

Przetarg nieograniczony na wykonanie „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV wraz z kanalizacją kablową i linią światłowodową relacji Wydział Produkcji Wody Jurowce-Ujęcie Wody Jurowce oraz złączem kablowym SN-15kV, odcieczami do obiektów i rozbiórką napowietrznej linii SN-15kV”

TE-I-148/2020

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w związku z zapytaniami oraz wyjaśnieniami w postępowaniu na: ***„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV wraz z kanalizacją kablową i linią światłowodową relacji Wydział Produkcji Wody Jurowce-Ujęcie Wody Jurowce oraz złączem kablowym SN-15kV, odcieczami do obiektów i rozbiórką napowietrznej linii SN-15kV”*** udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Z racji że Zamawiający wymaga dołączenia kosztorysów do oferty zgodnie z załączonymi przedmiarami to proszę o sprawdzenie i ewentualną korektę następujących pozycji w przedmiarze części energetycznej;

- poz. 12 - w opisie pozycji jest Kabel XRUHAKXs 1x240/50mm² (12/20kV) a powinno być Kabel XRUHAKXs 1x120/50mm² (12/20kV)
- poz. 27 - w opisie pozycji jest Kabel XRUHAKXs 1x240/50mm² (12/20kV) a powinno być Kabel XRUHAKXs 1x120/50mm² (12/20kV)
- poz. 36 - w opisie pozycji jest Kabel XRUHAKXs 1x240/50mm² (12/20kV) a powinno być Kabel XRUHAKXs 1x120/50mm² (12/20kV)
- poz. 37 - w opisie pozycji jest Kabel XRUHAKXs 1x70/25mm² (12/20kV) a powinno być Kabel XRUHAKXs 1x120/50mm² (12/20kV)
- poz. 38 - jednostka [instr.] powinno być [kpl]
- poz. 42 - jednostka [m wiązki] ilość 0,004 - proszę sprawdzić m czy km lub zmienić ilość
- poz. 51 - jednostka [instr.] powinno być [kpl]
- poz. 52 - jednostka [instr.] powinno być [kpl]
- poz. 56 - jednostka [m wiązki] ilość 0,878 a powinno być w [km]
- poz. 70 - jednostka [m wiązki] ilość 1,91 a powinno być w [km]

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie §50 ust. 4 Regulaminu dokonuje zmiany treści Ogłoszenia/SIWZ poprzez zmianę w nw. pozycjach przedmiarowych w Załączniku Nr 7 przedmiar robót (cz. elektroenergetyczna) na budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV :

- poz. 12: w kolumnie *Opis robót* z treści:
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel o masie do 5,5kg/m. Kabel XRUHAKXS 1x240/50 mm² (12/20 kV).
na treść: **Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel o masie do 5,5kg/m. Kabel XRUHAKXS 1x120/50mm² (12/20kV)**
- poz. 27 - w kolumnie *Opis robót* z treści:
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel o masie do 5,5kg/m. Kabel XRUHAKXS 1x240/50 mm² (12/20 kV).
na treść: **Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel o masie do 5,5kg/m. Kabel XRUHAKXS 1x120/50mm² (12/20kV)**
- poz. 36 – w kolumnie *Opis robót* z treści:
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel o masie do 5,5kg/m. Kabel XRUHAKXS 1x240/50 mm² (12/20 kV).
na treść: **Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel o masie do 5,5kg/m. Kabel XRUHAKXS 1x120/50mm² (12/20kV)**
- poz. 37 - w kolumnie *Opis robót* z treści:
Układanie kabli na słupach betonowych. Kabel układany bezpośrednio na słupie o masie do 2,0kg/m, uchwyty stalowe. Kabel XRUHAKXS 1x70/25 mm² (12/20kV) na żerdzi stacji słupowej
na treść: **Układanie kabli na słupach betonowych. Kabel układany bezpośrednio na słupie o masie do 2,0kg/m, uchwyty stalowe. Kabel XRUHAKXS 1x120/50mm² (12/20kV) na żerdzi stacji słupowej.**
- poz. 38 - w kolumnie *Opis robót* z treści: [instr.]
na treść: **[kpl]**
- poz. 42 - w kolumnie *Opis robót* z treści: [m wiązki]
na treść: **[km / 3 przewody]**
- poz. 51 – w kolumnie *Opis robót* z treści: [instr.]
na treść: **[kpl]**
- poz. 52 – w kolumnie *Opis robót* z treści: [instr.]
na treść: **[kpl]**
- poz. 56 – w kolumnie *Opis robót* z treści: [m wiązki]
na treść: **[km / 3 przewody]**
- poz. 70 – w kolumnie *Opis robót* z treści: [m wiązki]
na treść: **[km / 3 przewody]**

Powyższe stanowi integralną część ogłoszenia / SIWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia / SIWZ pozostają bez zmian.



PREZES ZARZĄDU

Beata Wisniewska
Beata Wisniewska

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Poniałowicz
Jarosław Poniałowicz