


Wykop szalowany - grunt suchy



90cm dla DN < 160
 100cm dla DN 200
 105cm dla DN 250
 110cm dla DN 300
 125cm dla DN 400
 145cm dla DN 500
 160cm dla DN 600

| | | | |
|--|---|------------------|----------------------|
| Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok skr. 247 tel./fax (085) 675 35 93 | | | |
| Obiekt | Białystok, ul. Staffa | | NR RYS.: 12 |
| Temat | Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego | | SKALA: --- |
| Inwestor | Wodociągi Białostockie sp. z o.o. | | |
| Nazwa rys. | Szczegół ułożenia kanałów w wykopach | | BRANŻA: Sanitarna |
| Projektant: | mgr inż. Mariusz Burakowski | BŁ/194/01 | DATA: |
| Sprawdzający: | mgr inż. Dariusz Kazuczyk | PDL/0142/PWBS/16 | 21-03-2017 |