



| Średnica | Zasuwa kołnierzowa | | |
|----------|--------------------|-----|-----|
| DN | L | B | C |
| 80 | 180 | 200 | 480 |
| 100 | 200 | 220 | 500 |
| 150 | 250 | 280 | 550 |
| 200 | 300 | 340 | 600 |
| 250 | 350 | 395 | 650 |
| 300 | 400 | 445 | 700 |
| 350 | 450 | 495 | 750 |
| 400 | 490 | 550 | 800 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------|
| SANITARNIK Izabela Kozłowska 15-333 Białystok ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7 tel. 502-580-231 e-mail: izabela.m.kozłowska@gmail.com | | |  Izabela Kozłowska | | |
| Nazwa rysunku: | Błoki betonowe pod zasuwę | | | Skala: | |
| Opis: | Przebudowa sieci wod. z przeb. węzła hydrantowego oraz przeb. przył. wodociągowych z węzłem wodnierz. i przył. przy wodociągowej w pasie drogowym oraz przebudowa sieci kan. san. wraz z przebudową przył. kan. san. w pasie drogowym i przył. kan. san. w ul. Górnicy w Białymstoku | | | Data: | VI.2018 |
| Stadium: | Projekt wykonawczy | | | Nr rysunku: | E |
| Branża/Projektant: PROJEKTANT: mgr inż. Izabela Kozłowska PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14 | | | | Podpis  | |
| Współpraca: mgr. inż. Marta Augustyniak | | | |  | |