

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok ul. Młynowa 52/1 www.wobi.pl
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł
Centrala - tel. 85 74 58 100 Sekretariat - tel. 85 74 58 101 fax 85 74 58 113 e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok, 24.03.2020 r.

**STRONA INTERNETOWA BIP.WOBI.PL
ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ
ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA / SIWZ**

DOTYCZY: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych w pasie drogowym ulicy Elektronowej w Białymstoku”

Nr ref. Sprawy: **TI – III / 357 / 2020**

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2, ust. 3, ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zwanego dalej Regulaminem, podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia, bez wskazania źródła zapytania, które wpłynęły ww. postępowaniu:

Pytanie nr 1 :

Proszę o informację czy poz. 48 i 49 przedmiaru robót nie są zdublowane?

Wyjaśnienie:

W związku z zapytaniem na podstawie § 50 ust. 4 Regulaminu, Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia / SIWZ poprzez usunięcie poz. 49 w przedmiarze robót zamieszczonym na stronie internetowej bip.wobi.pl w dniu 13.03.2020 r. Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót.

Pytanie nr 2 :

Wg. przedmiaru robót należy rozebrać 30m krawężników, odbudowy jest 12m. Proszę o informację jaka jest faktyczna ilość do wykonania.

Wyjaśnienie:

Do rozebrania i odbudowy jest 26 mb krawężnika. Odbudowa przyjęta została w miejscach przyłączy kanalizacyjnych. Wykonane roboty zostaną rozliczone na podstawie obmiaru robót.

Zamawiający, na podstawie § 50 ust. 4 Regulaminu, dokonał zmiany treści Ogłoszenia / SIWZ poprzez zmianę ilości robót w poz. 46 zaktualizowanego przedmiaru robót. Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót.

Pytanie nr 3 :

Wg. przedmiaru robót poz. 43 dot. rozebrania krawężników w ilości 30 m wraz z odbudową zaś w poz. 46 ułożenie krawężników w ilości 12m. W której pozycji należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni. Proszę o ewentualną korektę przedmiaru robót.

Wyjaśnienie:

Do rozebrania i odbudowy jest 26 mb krawężnika. Odbudowa przyjęta została w miejscach przyłączy kanalizacyjnych. Odtworzenie nawierzchni na przyłączach zostało uwzględnione w pozycjach 44, 45 zaktualizowanego przedmiaru robót. Wykonane roboty zostaną rozliczone na podstawie obmiaru robót.

Zamawiający, na podstawie § 50 ust. 4 Regulaminu, dokonał zmiany treści Ogłoszenia / SIWZ poprzez zmianę ilości robót w poz. 43 zaktualizowanego przedmiaru robót. Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót.

Pytanie nr 4 :

Wg. przedmiaru robót poz. 44 dot. rozebrania chodników, podjazdów itp. W ilości 26m2 wraz z odbudową zaś w poz. 45 jest ułożenie chodników, podjazdów itp. w ilości 262. W której poz. należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni. Proszę o ewentualną korektę przedmiaru robót.

Wyjaśnienie:

Do rozebrania i odbudowy jest 26 m2 chodników, podjazdów itp. Odbudowa przyjęta została w miejscach przyłączy kanalizacyjnych. Odtworzenie nawierzchni na przyłączach zostało uwzględnione w pozycjach 44, 45 zaktualizowanego przedmiaru robót. Wykonane roboty zostaną rozliczone na podstawie obmiaru robót.

Pytanie nr 5:

Proszę o informację czy odtworzenie nawierzchni betonowej z płyt drogowych w ilości 515m2 należy przyjąć w poz. 41 wraz z rozebraniem tej nawierzchni.

Wyjaśnienie:

W poz. 41 zaktualizowanego przedmiaru robót należy skalkulować rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych wraz z transportem w miejsce składowania- materiał do ponownego wbudowania 70%. Odbudowę nawierzchnia należy uwzględnić w poz. 49 zaktualizowanego przedmiaru robót.

W związku z powyższym na podstawie § 50 ust. 4 Regulaminu, Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia / SIWZ poprzez dodanie, w miejsce poprzednio usuniętej, poz. 49 w zaktualizowanym przedmiarze robót o treści:

49	KNNR 6 0307-02 ST. - d.6 5.2.3	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15 cm, spo-iny wypełnione piaskiem materiał z rozbiórki w ilości 70% 515	m2		
			m2	515,00	
				RAZEM	515,00

Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót.

Pytanie nr 6:

Ilość robót ziemnych zawiera objętości podbudów i nawierzchni ujętych w odrębnych pozycjach. Proszę o korektę przedmiarów poprzez odjęcie wskazanych objętości od robót ziemnych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający, na podstawie § 50 ust. 4 Regulaminu, dokonał zmiany treści Ogłoszenia / SIWZ poprzez zmianę ilości robót w poz. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 zaktualizowanego przedmiaru robót. Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót.

Pytanie nr 7:

Pozycja nr 48 jest zdublowana w pozycji nr 49, proszę o korektę przedmiaru.

Wyjaśnienie:

Odpowiedz jak pytanie nr 1.

Pytanie nr 8:

W przedmiarze robót jest podana ilość rozbiórek nawierzchni drogowych, tj. nawierzchni z kostki brukowej – 45 m², nawierzchni z płyt drogowych (trylinka) – 515 m² oraz podbudowy – 560 m². Przy odtworzeniu nie uwzględniono 515 m² nawierzchni z płyt betonowych (trylinki), natomiast jest zdublowana pozycja kostki brukowej – 45 m². Proszę o zamieszczenie poprawionego przedmiaru

Wyjaśnienie:

Odpowiedź jak w pytaniu nr 1 i nr 7.

Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót.

W związku z powyższą aktualizacją przedmiaru robót, Zamawiający dezaktualizuje dotychczasowy przedmiar robót, zamieszczony na stronie internetowej bip.wobi.pl w dniu 13.03.2020 r.

Dodatkowo na podstawie § 50 ust. 4 Regulaminu Zamawiający dokonuje zmiany treści w Rozdziale I Ogłoszenia / SIWZ:

Z treści:

„• Kluczowe części zamówienia - w zakresie budowy sieci wodociągowej i kan. sanit. montaż tych sieci z obiektami towarzyszącymi Wykonawca wykona siłami własnymi.”

Na treść:

„• Kluczowe części zamówienia - w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz montaż tych sieci z obiektami towarzyszącymi Wykonawca wykona siłami własnymi.”

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia / SIWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia / SIWZ pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU
Beata Wilińska
WICEPREZES ZARZĄDU
Jerzy Poniatończak