

Białystok, 26.03.2020 r.

**STRONA INTERNETOWA BIP.WOBI.PL
ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ
ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA / SIWZ**

DOTYCZY:

„Przebudowa i budowa przyłączy wodociągowych, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowę przyłączy kanalizacyjnych przy ul. Staffa w Białymstoku”

Nr ref. Sprawy: **TI – III / 359 / 2020**

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2 oraz ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w związku z zapytaniami oraz wyjaśnieniami w postępowaniu na: „Przebudowę i budowę przyłączy wodociągowych, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowę przyłączy kanalizacyjnych przy ul. Staffa w Białymstoku”, udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1 :

Zgodnie z podanym przez Zamawiającego zakresem, odcinki W9-W9a oraz T7-gp7a są wykluczone z realizacji, natomiast przedmiar uwzględnia ich wykonanie. Wnoszę o korektę przedmiaru we wszystkich pozycji związanych z zaniechanymi przyłączami. (roboty rozbiórkowe, ziemne, demontażowe, montażowe, odtworzeniowe)

Wyjaśnienie:

Zamawiający dokonał korekty przedmiaru robót we wszystkich pozycji związanych z zaniechanymi przyłączami.

Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót.

Pytanie nr 2:

W pozycji przedmiaru nr 78 jako składowa długości rurociągu DN 32 mm występuje wielkość 8 x 3m, przypuszczalnie chodzi o długość wewnątrz budynku do zestawu wodomierzowego. Proszę o potwierdzenie, że rozliczenie powykonawcze uwzględniać będzie daną długość mimo braku jej wykazania na inwentaryzacji powykonawczej.

Wyjaśnienie nr 2:

Zamawiający skorygował ilość rurociągu DN 32 mm. Długość wewnątrz budynku należy skalkulować w pozycji 82. Zaktualizowanego przedmiaru robót: „Zestaw do montażu wodomierza konsola wodomierzowa fi 25 mm z kulowymi zaworami odcinającymi przed i za wodomierzem wraz z podejściem i połączeniem istniejącej instalacji wewnętrznej”

Pytanie nr 3:

Zamawiający, w uwagach do opisu przedmiotu zamówienia, wyłączył z realizacji przyłącza na odcinkach W9-W9a (przyłącze wodociągowe) oraz T7-gp7a (przyłącze sanitarne). W załączonym przedmiarze ww. zakres robót występuje. Prosimy o skorygowanie przedmiaru tj. m.in. ilości robót ziemnych i montażowych

Wyjaśnienie nr 3:

Odpowiedź jak pytanie nr 1.

UWAGA

Zamawiający na podstawie § 50 ust. 4 Regulaminu Zamawiający dokonuje zmiany treści w pkt. 16 zaktualizowanego przedmiaru robót tj: Punktowa naprawa kanału przy studni S3 (załamanie kanału)- przygotowanie wykopu, demontaż załamanego kanału - prace związane z KMR wykonane metodą shortliningu na odcinku S1-S2- S3 zostaną wykonane przez Wodociągi Białostockie.

Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót.

W związku z powyższą aktualizacją przedmiaru robót, Zamawiający dezaktualizuje dotychczasowy przedmiar robót, zamieszczony na stronie internetowej bip.wobi.pl w dniu 17.03.2020 r.

Dodatkowo na podstawie § 50 ust. 4 Regulaminu Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia /SIWZ w:

Rozdział IX MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

Z treści:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do **dnia 03.04.2020 r. do godz. 10⁰⁰**.

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem

oferta na:

„Przebudowę i budowę przyłączy wodociągowych, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowę przyłączy kanalizacyjnych przy ul. Staffa w Białymstoku”

nie otwierać przed 03.04.2020 r. godz. 10³⁰”;

oraz nazwą Wykonawcy.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu **03.04.2020** r. o godz. 10³⁰ (Dział Przetargów- budynek za Biurem Obsługi Klienta).

Na treść:

Ofertę, należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej. Przesyłki doręczane osobiście przez Wykonawców, ze względu na istniejące zagrożenie epidemiologiczne - **NIE BĘDĄ ODBIERANE.**

Ofertę należy przesłać do siedziby Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do **dnia 03.04.2020 r. do godz. 14⁰⁰.**

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem
oferta na:

„Przebudowę i budowę przyłączy wodociągowych, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowę przyłączy kanalizacyjnych przy ul. Staffa w Białymstoku”

nie otwierać przed 03.04.2020 r. godz. 14¹⁵”;

oraz nazwą Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu **03.04.2020** r. o godz. 14¹⁵ (Dział Przetargów- budynek za Biurem Obsługi Klienta).

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zaleceniami sanitarnymi nie przewiduje publicznego otwarcie ofert.

Otwarcie ofert będzie odbywało się bez udziału Wykonawców (osób trzecich). Zamawiający niezwłocznie opublikuje informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej bip.wobi.pl

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SIWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SIWZ pozostają bez zmian.


BEATA WIŚNIEWSKA
Beata Wiśniewska


WICEMARSZAŁK
Jarosław Poniatowicz