



Białystok, dnia 05.04.2018 r.

Strona internetowa www.wobi.pl

WJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biała) (zadanie 8.1); Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Spółdzielczej (zadanie 8.2); Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Białystok - Kontrakt nr 8

Nr ref.: TI-8-FS/2018

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579- ze zm.)- dalej w skrócie zwanej „pzp” -poniżej udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane: Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biała) (zadanie 8.1); Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Spółdzielczej (zadanie 8.2); Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Białystok - Kontrakt nr 8”.

Zapytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, prace renowacyjne powinny być wykonane metodą bezwykopową przy zastosowaniu w przypadku odgałęzień bocznych kanału (przyłączy) profili kapeluszowych długich, a zastosowana metoda renowacji przyłączy musi umożliwiać wykonanie w jednej instalacji bezwykopowej renowacji przyłącza na całej jego długości wraz z jednoczesnym uszczelnieniem połączenia kanał-przyłącze. Należy stosować długie kołnierze połączeń bocznych utwardzanych na miejscu tzw. „kształtki kapeluszowych długie” w technologii wykładziny utwardzanej na miejscu (rękawa CIPP) tj. tkaniny technicznej nasączonej żywicami umożliwiające wykonanie jednoczesnego (jedna instalacja – bez występowania łączy) uszczelnienia włączenia przyłącza do kanału i renowację przyłącza na całej jego długości?

Wyjaśnienie 2

Zamawiający potwierdza, że słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, że odgałęzienia boczne (przyłącza) powinny być wykonane za pomocą profili kapeluszowych długich (rękawa CIPP) w jednej instalacji technologicznej na całej długości - bez występowania łączy.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Treść zapytań oraz treść wyjaśnień, zmian SIWZ stanowią integralną część SIWZ.

Treść zapytań oraz treść wyjaśnień, zmian SIWZ zostały opublikowane na stronie internetowej www.wobi.pl.

PREZES ZARZĄDU

Piotr Sokółowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Poniatowicz



Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024985
tel. 85 74 58 100
fax 85 74 58 113

15-404 Białystok

e-mail: jrp@wobi.pl
www.wobi.pl

ul. Młynowa 52/1

Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł
NIP 542-020-01-22