



Średnica	Zasuwa kołnierzowa		
DN	L	B	C
80	180	200	480
100	200	220	500
150	250	280	550
200	300	340	600
250	350	395	650
300	400	445	700
350	450	495	750
400	490	550	800

SANITARNIK Izabela Kozłowska 15-333 Białystok ul. Zwierzyniecka 10 lok. 2 tel. 578-580-231 e-mail: izabela.m.kozłowska@gmail.com		 Izabela Kozłowska
Nazwa rysunku:	Bloki betonowe pod zasuwę	Skala:
Obiekt:	Budowa sieci wodociągowej, przebudowa hydrantów oraz zwieńczeń ist. studni rewizyjno-kontrolnych w ul. Zamoyskiego w Białymstoku	Data: IV.2019
Stadium:	Projekt wykonawczy	Nr rysunku: J
Branża/Projektant: PROJEKTANT: mgr inż. Izabela Kozłowska PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14		Podpis 
Współpraca: mgr. inż. Marta Augustyniak		