

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

15-404 Białystok

ul. Młynowa 52/1

www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000024985

NIP 542-020-01-22

Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100

Sekretariat - tel. 85 74 58 101

fax 85 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok, 06.05.2020 r.

**STRONA INTERNETOWA BIP.WOBI.PL
ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ**

Dot. przetargu nieograniczonego pn.:

"Budowa zasilania awaryjnego przy użyciu agregatu prądowórczego budynku administracyjno-laboratoryjnego z zasilaniem serwerowni oraz zbiorników gazu na terenie Oczyszczalni Ścieków".**TE-I-609/2020**

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2, ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...) w związku z zapytaniami oraz wyjaśnieniami w postępowaniu udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

W Projekcie Wykonawczym pkt 4.9.1. jest zapis:

„Po wykonaniu projektowanej instalacji oraz po uruchomieniu zasilanych urządzeń należy przeprowadzić pomiary oraz w razie potrzeby zainstalować układ kompensacji mocy biernej.”
Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy przewidywany układ kompensacji mocy biernej będzie wyłączony do oddzielnego opracowania, ponieważ w załączonym do SIWZ przedmiarze robót nie ma pozycji odpowiadających temu zagadnieniu ?

Odpowiedź:

Nie ma potrzeby instalowania układu kompensacji mocy biernej. Zamawiający nie przewiduje wykonania oddzielnego opracowania w tym zakresie.

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia / SIWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia / SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURANT

Henryk Jakubowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Poniatowicz