Profil sieci wodociągowej skala 1 : 100/250


1:100
1:250
Oznaczenia
Odległości (m)
Spadki (%)
Średnice (mm)
Zagłębienie (m)
Rzędna terenu (m)
p.p. terenu 140,00
W1
0,00
1,78
154,36
156,14
Połączenie Istniejącego wodociągu projektowanym
2,1 m
6,30
Istniejące przyłącze gazu gs 25
W2
6,30
1,85
154,29
156,14
załamanie trasy ∠ 4°
32,30
32,30 m
Obsypka z piasku gr. 30 cm wg opisu
Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wkładką metalową ułożona 30 cm nad sklepieniem przewodu
38,60
1,85
152,85
154,70
Istniejący kabel energetyczny eN
0.8
Obsypka z piasku gr. 30 cm wg opisu
24,40
PE100 RC ; SDR 17 ; Ø 110x6,6 mm
W3
63,00
1,85
151,59
153,44
Odgałęzienie do hydrantu
4,4 %
Obsypka z piasku gr. 30 cm wg opisu
117,40
PE100 RC ; SDR 17 ; Ø 110x6,6 mm
W4
180,40
1,85
146,65
148,50
Projektowany trójnik PE 110 / 110 do przyszłej rozbudowy sieci wodociągowej
2,10 m
146,62
148,50
Projektowana kanalizacja sanitarna fi 200 mm
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej PVC 200
146,30
1,2 %
40,10
Obsypka z piasku gr. 30 cm wg opisu
PE100 RC ; SDR 17 ; Ø 110x6,6 mm
W5
220,50
1,85
146,15
148,00
załamanie trasy ∠ 4°
PE100 RC ; SDR 17 ; Ø 110x6,6 mm
23,50
Obsypka z piasku gr. 30 cm wg opisu
W6
244,00
1,85
146,15
148,80
Włączenie Istn. przyłącza wody do budynku ul. Ogrodowa 1
W7
244,60
1,85
146,15
148,80
Odgałęzienie do hydrantu
5,50
0.8
Istniejący kabel energetyczny eN
W8
246,80
2,10
146,73
148,83
Projektowany trójnik PE 110 / 110
Istn. przyłącza wody do budynku ul. Ogrodowa 1A
249,30
2,21
146,64
148,85
Projektowana kanalizacja sanitarna fi 200 mm
1.85
146,78
1,7 %
Istniejąca sieć gazowa gs 63
1.29
PE100 RC ; SDR 17 ; Ø 110x6,6 mm
36,30


285,60
10,0 %
1,85
150,25
152,10
PE100 RC ; SDR 17 ; Ø 110x6,6 mm
35,80
5,0 %
321,40
1,85
152,01
153,86
W9
152,35
152,48
Istniejąca kanalizacja sanitarna tłoczna fi 450 mm
Istniejąca kanalizacja sanitarna tłoczna fi 450 mm
Istniejąca kanalizacja sanitarna fi 200 mm
W8
0,00
2,10
146,73
148,83
1,70
5.3 %
PE100 RC ; SDR 17 ; Ø 110x6,6 mm
2,19
146,64
148,83
Połączenie istniejącego wodociągu projektowanym
W3
0,00
1,85
151,59
153,44
1,30
0.7%
PE 90
1,84
151,60
153,44
Hydrant nadziemmny bez zabezp. wypływu wody AVK typ 84/30 lub 84/90N7, DN-80, kolumna ze stali nierdzewnej i głowica z żeliwa sferoidalnego
W7
0,00
1,85
146,15
148,80
1,55
2%
PE 90
1,82
146,18
148,80
Hydrant nadziemmny bez zabezp. wypływu wody AVK typ 84/30 lub 84/90-N7, DN-80, kolumna ze stali nierdzewnej i głowica z żeliwa sferoidalnego

SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT"
W BIAŁYMSTOKU

Temat: PROJEKT BUDOWLANY	Obiekt: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ w ul. OGRODOWEJ, NOWODWORCE gm. WASILKÓW
Nazwa rys:	**Profil sieci wodociągowej**

Skala	D.T.	Nr rys:
1:100/250	7/2018	3.

Projektant Inst. Sanitarnych	mgr inż.Maciej Cichosz	PDL/0059/PWOS/10
Opracował	techn.bud. Tomasz Jan Cichosz techn.bud. Marek Dzienis	

30 listopada 2018 r.