


Skrzyżowanie sieci wodociągowej z istniejącą siecią ciepłowniczą 2xDN150/250mm



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

DZIAŁ TECHNICZNY

- Opiniuje pozytywnie rozwiązanie skrzyżowania sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej z projektowaną siecią wodociągową w rejonie ul. Kombatantów w Białymstoku, wg. załączonego rysunku szczegółowego nr 4, na następujących warunkach:
- Zabezpieczyć sieć ciepłą przed uszkodzeniem podczas wykonywania robót.
 - Roboty w rejonie sieci ciepłej wykonywać ręcznie przy udziale przedstawicieli PEC ZACHOD.
 - O terminie rozpoczęcia prac bezwzględnie powiadomić PEC ZACHOD (fax. 085 7149407) na 7149636) oraz MPEC (fax. 085 7149407) na min. 1 tydzień przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia sieci i urządzeń poniesie Wykonawca.
 - Uzgodnienie jest ważne dwa lata.
 - Uzgodnienie nr TU/T/411/11/715/2/C
- Białystok, dn. 06.11.2015r.

SPECJALISTA

mgr inż. Anna Jakubowska

OBIEKT ADRES	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Kombatantów w Białymstoku, dz. nr 251/2, 546/2, 252/1, obr. Białostoczek Pld.		
PRZEDMIOT I SKALA RYSUNKU	Skrzyżowanie z siecią ciepłą 2xDN150/250mm 1:50		RYS. Nr. 5
PROJEKTANT upr. bud./spec.	mgr inż. Świaniewicz Zbigniew		
DATA	13.06.2016r.		