

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 85 664 59 00, faks 85 664 59 80

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 85 675 68 10, faks 85 66 45 980
marek.powajbo@psgaz.pl

PROLUS Piotr Łuszyński
ul. Świerkowa 71
16-070 Krupniki

Białystok, 25.05.2018

Nasz znak: PSGBI.ZMSM.763.151.18

Dot.: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Uroczej w Białymstoku - PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku informuje, iż w dniu 25.05.2018r. uzgodniono pozytywnie przedmiotową dokumentację projektową (nr uzgodnienia **343/B/2018**) pod następującymi warunkami:

1. Zachowania minimalnych odległości poziomych skraju projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od istniejących sieci gazowych PE – 0,5m a od sieci gazowej stalowej 1,5m
2. Zachowania minimalnych odległości pionowych od istniejącej sieci gazowej PE projektowanej sieci wodociągowej od istniejących sieci gazowych PE – 0,3m, sieci kanalizacji sanitarnej – 0,4m, od istniejących gazociągów PE w rurach osłonowych – 0,10m.
3. Zachowania minimalnych odległości pionowych projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od istniejących sieci gazowych stalowych – 1,5m, od istniejących sieci gazowych stalowych w istniejących rurach ochronnych- 0,10m. W przypadkach braku odległości pionowej min.1,5m – należy zachować odległości min. 0,5 pod warunkiem zabezpieczenia kanalizacji rurami osłonowymi o długości 3,0m każda.
4. Zachowania minimalnych odległości pionowych projektowanej sieci wodociągowej od istniejących sieci gazowych stalowych – 0,5m,
5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić aktualny przebieg i materiał sieci gazowej i uwzględnić w dokumentacji projektowej;

6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku – Gazownia w Białymstoku o rozpoczęciu i zakończeniu prac budowlanych

7. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągów – szerokość 1m - należy wykonywać z należytą ostrożnością, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów gazowych (mniej niż 0,5m) wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca robót. Nie dopuszcza się wymiany gruntu w odległości mniejszej niż 0,5m od sieci gazowej!

6. Przed zakończeniem robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany do:

- odtworzenia na swój koszt : naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej i oznakowania sieci gazowej.


7. Zabezpieczenie gazociągów(w tym montaż rur osłonowych) podlega odbiorowi przez przedstawiciela Oddziału Zakład Gazowniczy w Białymstoku.

8. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych, a stanem faktycznym w terenie, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej.

9. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę kolizji (projektowanego uzbrojenia) nieobjętej opracowaniem projektu– np. zbliżenie sieci do gazociągu - wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku o zaistniałej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – rozwiązań.

10. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Paweł Borkowski