Profil sieci wodociągowej skala 1 : 250/100


1:100
1:250
Projektowany trójnik redukcyjny, żeliwny, fi 150/100 mm
Zasuwa wodociągowa "AVK" typ 38/80, DN100, kołnierzowa z króccem PE, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną do zasuw wg rys. szczegółowego
Istniejący kabel telekomunikacyjny
0,8
Istniejący wodociąg żeliwny Ø150
Obsypka gr. 30 cm
Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wkładką metalową ułożona 30 cm nad sklepieniem przewodu
Podsypka piaskowa gr. 10 cm
Istniejący kabel energetyczny
0.80
Obsypka gr. 30 cm
Podsypka piaskowa gr. 10 cm
Istniejący kabel energetyczny
0.80
Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wkładką metalową ułożona 30 cm nad sklepieniem przewodu
Podsypka piaskowa gr. 10 cm
Istniejący kabel energetyczny
0.80
Rezerwa terenu pod proj. gazociąg
1,10
Obsypka gr. 30 cm
Podsypka piaskowa gr. 10 cm
0.80
Istniejący kabel energetyczny
Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wkładką metalową ułożona 30 cm nad sklepieniem przewodu
Podsypka piaskowa gr. 10 cm
Hydrant nadziemny
Hydrant nadziemny
Istniejący kabel energetyczny
Hydrant nadziemny
0.80
Załamanie trasy ∠30°
Odgałęzienie do hydrantu
Załamanie trasy ∠3°
Załamanie trasy ∠90°
Załamanie trasy ∠30°
Załamanie trasy ∠34°
Odgałęzienie do hydrantu
Trójnik redukcyjny fi 110/90 mm

p.p. terenu 117,00

Oznaczenia	W1		W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	H1	W2	H2	W7	H3
Rzędna terenu projektowanego (m)	123,60	123,60	123,60	125,60	125,90	125,20	125,00	125,10	129,62	129,45	123,60	123,60	125,10	125,10
Rzędna osi rurociągu projektowanego (m)	121,75	121,77	121,81	123,70	124,03	123,44	123,08	123,22	127,53	127,60	121,81	121,82	123,22	123,24
Zagłębienie (m)	1,85	1,83	1,79	1,90	1,87	1,76	1,92	1,88	1,85	1,85	1,79	1,78	1,88	1,86
Odległości (m)	0,00	0,90	3,40	109,20	127,50	144,00	153,90	158,10	284,70	290,90	0,00	1,50	0,00	1,30

Średnice (mm) / Spadki (%):
PE100 RC ; SDR 17 ; Ø 110x6,6 mm
1,8 % 3,6 %
PE100 RC ; SDR 17 ; Ø 110x6,6 mm PE100 RC ; SDR 17 ; Ø 110x6,6 mm PE100 RC ; SDR 17 ; Ø 110x6,6 mm
3,4 %
PE100RC SDR 17 ; Ø 90x5,4 mm
1,0 %
PE100RC SDR 17 ; Ø 90x5,4 mm
1,5 %
PE100RC SDR 17 ; Ø 90x5,4 mm
0,7 %

Odległości między punktami: 2,5 m; 105,80 m; 18,30 m; 16,50 m; 9,90 m; 4,20 m; 126,60 m; 7,30 m

OBIEKT:	Teren zabudowy mieszkaniowej Jurowce ul. Bukowa /dz. nr 1018/3, 1059/3, 1059/4, 6087, 6091, gm. Wasilków	NR RYS: 2
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	
RYSUNEK:	PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ	SKALA: 1:250/100
AUTOR PROJEKTU: mgr inż. M. Cichosz		NUMER UPRAWNIEŃ PDL/0059/PWOS/10
OPRACOWAŁ: techn. M. Dzienis		
	28.06.2018 r	NUMER UPRAWNIEŃ