RZUT NA POZ. 154,87

Skala 1:50



UWAGA:

1. Do mocowania przewodów polielektrolitu 4x DN10 stosowac podpory systemowe (podwieszenia do stropu) w rozstawie co 70 cm.

INWESTOR: Wodociągi Białostockie Sp. z o. o., ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok			JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: SWECO; Sweco Consulting Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań; Biuro Projektowe w Warszawie ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa	
INWESTYCJA: Rozbudowa ciągu technologicznego o nowy proces uzdatniania wody podziemnej - etap I na Stacji Uzdatniania Wody Jurowce. Umowa nr 75A/TI/2018 z dnia 22.11.2018 r.				
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Dział Produkcji Wody w Jurowcach, 15-111 Białystok, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 77				
NAZWA RYSUNKU: Budynek filtrów pośpiesznych. Instalacja przygotowania i dozowania polielektrolitu do filtrów. Rzut na poz. 154,87				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
Główny Projektant	mgr inż. Ewa Maksimczuk	instal.–inżynier.	Wa – 517/01	
Projektant	dr Krzysztof Wilmański	technologia		
Projektant				
Opracował	mgr inż. Maria Michalska			
Sprawdzający	mgr inż. Mateusz Leszczyński	instal.–inżynier.	MAZ/0342/POOS/11	
SKALA 1:50	DATA 08.11.2019	STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA TECHNOLOGIA	NR RYS. PBW–SUW–T–04	REWIZJA 02