

wasze pismo z dnia :

znak : -----

nasz znak: TI - XVI / 908/ 2018

data: 15.05.2018

Dot. przetargu nieograniczonego na:

„Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z tłocznią ścieków na osiedlu Zawady w rejonie ulicy Lodowej, Zawady, Chmielowej w Białymstoku „

ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2 i ust. 3 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w związku z zapytaniem Wykonawców udziela wyjaśnień w postępowaniu na: „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z tłocznią ścieków na osiedlu Zawady w rejonie ulicy Lodowej, Zawady, Chmielowej w Białymstoku „

1. Czy Zamawiający dopuści wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej metodą bezwykopową?

Odpowiedź:

Sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji tłocznej należy wykonać metodą wykopu otwartego. Zamawiający dopuści zastosowanie metody bezwykopowej jedynie w miejscach kolizji czy zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem i przeszkodami terenowymi (ogrodzenia, drzewa)

2. Czy tłocznia ma być wykonana zgodnie z najnowszymi warunkami technicznymi Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. z dnia 12.03.2018 r.?

Odpowiedź:

Tłocznia powinna zostać wykonana z aktualnymi warunkami technicznymi Wodociągów Białostockich. Zamawiający załączył aktualizację opisu tłoczni ścieków.

3. Prosimy o potwierdzenie, że ogrodzenie szafki sterowniczej i wentylacji tłoczni ma mieć wysokość 1,2 m, zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej pkt. 6.6.8

Odpowiedź:

Ogrodzenie szafki sterowniczej i wentylacji tłoczni ma mieć wysokość 1,6 m zgodnie z zamieszczoną aktualizacją opisu tłoczni.

4. Prosimy o określenie w sposób jasny czy do oferty należy dołączać kosztorysy ofertowe, a jeżeli tak to czy mają być kosztorysy w formie uproszczonej czy szczegółowej. SIWZ nie określa tego w jasny sposób.

Odpowiedź:

Do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe w formie uproszczonej.

5. Przedmiar budowy sieci wodociągowej w pozycji 93.d3 uwzględnia wykonanie odwodnienia wykopów dla całości zadania. Prosimy określić czy dotyczy to całości zadania czy tylko budowy sieci wodociągowej. Ponieważ podobna sytuacja, ale dotycząca tylko odwodnienia budowy kanalizacji sanitarnej znajduje się w przedmiarze sanitarnym. Dodatkowo w przedmiarze budowy sieci wodociągowej w poz. 20.d.1.1 – 23 d.1.1 także znajdują się pozycje dotyczące wyceny odwodnienia wykopów sieci wodociągowej, które w jednym przedmiarze określają teoretyczne te same roboty co pozycja 93 d.3.

Odpowiedź:

Pozycja przedmiaru robót „Budowa sieci wodociągowej na os.. Zawady w rejonie ulic: Lodowej, Zawady, Chmielowej, Dolnej w Białymstoku” nr 93 d.3 – analiza własna „Odwodnienie wykopów całości zadania” – 1 kpl. dotyczy odwodnienia wykopów w celu budowy sieci wodociągowej. Przedmiar na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej zawiera oddzielną pozycję dotyczącą odwodnienia. (1 kpl.)

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 4 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dokonuje zmiany treści przedmiotowego ogłoszenia w:

- Zamawiający dokonuje zmiany w przedmiarze robót „ Budowa sieci wodociągowej na os. Zawady w rejonie ulic: Lodowej, Zawady, Chmielowej, Dolnej w Białymstoku:
Poz. 20 d.1.1- KNNR 1 0605-04 „ Iglófiltry o średnicy” – ilość = 2533 szt. na ilość = 0 szt.
Poz. 21 d.1.1 – KNNR1 0611-02 „ Rurociągi tymczasowe ...” – ilość = 830 m na ilość = 0 m
Poz. 22 d.1.1 – KNNR 1 0617-01 „ Osadniki piasku ...” – ilość = 15 szt. na ilość = 0 szt.
Poz. 23 d.1.1- kalk. własna „ Pompowanie wody” – ilość = 4320 godz. na ilość = 0 godz.
- Zamawiający dokonuje zmiany w przedmiarze robót „ Sieć kanalizacji sanitarnej na os.. Zawady w rejonie ulic: Lodowej, Zawady, Chmielowej, Dolnej w Białymstoku:
Pkt. 105 d.4.3. KNNR6 0404-05 „ Obrzeża betonowe” – ilość = 4,8 m na ilość = 0,0 m
Pkt. 106 d.4.3. KNNR6 0113-01 „Obsypka powierzchni w ...,, – ilość =0,95 m2 na ilość = 0,0 m2
Pkt. 107 d.4.3. KNR 2-02 1802-03,, Ogrodzenie z siatki” – ilość = 3,2 m na ilość = 0,0 m
Pkt. 108 d.4.3.KNR 2-02 1805-11 „ Furtki metalowe ...” – ilość = 1,92 m2 na ilość = 0,0 m2
Pkt. 109 d.4.3.KNR 2-02 1805-11 „ Przykrycie szaf sterowniczych...” – ilość 0,95 m2 na „Ogrodzenie z siatki stalowej malowanej proszkowo w kolorze zielonym i wys. 1,6 m i przykryciem od góry min. 5 cm nad pow. szafy wraz z dwiema bramkami o wym. 90x70 cm zamykanymi na kłódkę oraz opaską z krawężnika 30x8 cm i wybrukowaniem kostką betonową – ilość - 1 kpl.

- Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. VIII Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert
z treści:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do **dnia 16.05.2018 r. do godz. 10⁰⁰**.

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

„Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem „oferta na: *Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z tłocznią ścieków na osiedlu Zawady w rejonie ulicy Lodowej, Zawady, Chmielowej w Białymstoku* „ nie otwierać przed 16.05.2018 r. godz. 10¹⁵”;

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu 16.05.2018 r. o godz. 10¹⁵ (światlica).

na treść:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do **dnia 25.05.2018 r. do godz. 10⁰⁰**.

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

„Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem „oferta na: *Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z tłocznią ścieków na osiedlu Zawady w rejonie ulicy Lodowej, Zawady, Chmielowej w Białymstoku* „ nie otwierać przed 16.05.2018 r. godz. 10¹⁵”;

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu **25.05.2018 r.** o godz. 10¹⁵ (światlica).

Pozostałe warunki ogłoszenia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Piotr Sokolewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Stanisław Poniatowicz

Załączniki:

- aktualizacja opisu tłoczni ścieków
- aktualizacja przedmiaru robót sieci wodociągowej
- aktualizacja przedmiaru robót kanalizacji sanitarnej

