

wasze pismo z dnia :

znak : -----

nasz znak: **FP-T-1097/20**

data:

**30.07.2020**

**STRONA INTERNETOWA BIP.WOBI.PL  
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ**

**Dot.: przetarg nieograniczony na wymianę krat w Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku  
Nr ref. Sprawy: 07/TO/2020**

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 4 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” w postępowaniu na wymianę krat w Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku Nr ref. Sprawy: 07/TO/2020, dokonuje zmiany treści Ogłoszenia/SIWZ:

**z treści:**

**I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

4. Informacje na temat stanu istniejącego (technologia, konstrukcja kanału, istniejąca instalacja) :

2) Parametry konstrukcyjne kanału ściekowego:

- Szerokość kanału – 1500mm, przewężenie wykonane w miejscu aktualnie zamontowanych krat – 1200mm
- Głębokość kanału (do posadzki włącznie) – 2700mm,
- Możliwy poziom zalewania ponad posadzkę 1600mm,
- Wymiary istniejącego otworu starej kraty: 1200mm (możliwość poszerzenia do wymiaru 1500mm) x 1800mm,
- Długość kanału między istniejącymi zastawami kanałowymi: 7m.

**na treść:**

**I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

4. Informacje na temat stanu istniejącego (technologia, konstrukcja kanału, istniejąca instalacja) :

2) Parametry konstrukcyjne kanału ściekowego:


- Szerokość kanału – **2100mm**, przewężenie wykonane w miejscu aktualnie zamontowanych krat – **1500mm**
- Głębokość kanału (do posadzki włącznie) – 2700mm,
- Możliwy poziom zalewania ponad posadzkę 1600mm,

- Wymiary istniejącego otworu starej kraty: **1500mm** (możliwość poszerzenia do wymiaru **2100mm**) x **2100mm**,
- Długość kanału między istniejącymi zastawami kanałowymi: 7m.

Powyższe stanowi integralną część ogłoszenia / SIWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia / SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

  
DYREKTOR ZAKŁADU  
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI  
PROKURENT  
Henryk Jakubowicz

PREZES ZARZĄDU  
  
Beata Wiśniewska



 M. P.  