



Średnica		Zasuwa z króćcami PE	
DN	DN e.x.	L	B
65	75	400	400
80	90	400	400
100	110	420	445
125	125	445	515
150	160	445	515
150	180	445	545
200	200	470	575
200	225	470	600
250	250	520	635
250	280	520	670
300	315	520	710
400	400	530	775

SANITARNIK Izabela Kozłowska 15-333 Białystok ul. Zwierzyniecka 10 lok. 2 tel. 578-580-231 e-mail: izabela.m.kozłowska@gmail.com		 Izabela Kozłowska
Nazwa rysunku:	Bloki betonowe pod zasuwę z króćcami PE	Skala:
Obiekt:	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kiemliczów na odcinku od dz. geod. nr 108/80 do ul. Łodowej w Białymstoku	Data: V.2019
Stadium:	Projekt wykonawczy	Nr rysunku: I
Branża/Projektant: PROJEKTANT: mgr inż. Izabela Kozłowska PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14		Podpis 
WSPÓŁPRACA: mgr inż. Szymon Skarżyński		