



Białystok, 11.09.2020 r.

wg rozdzielnika

I. ODRZUCENIE OFERTY
II. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie dokumentacji projektowej opomiarowania wody powierzchniowej za pompownią I° stopnia na terenie SUW Wasilków na dwóch przewodach tranzytowych DN 600 z nowym systemem sterowania pracą Pompowni I° stopnia oraz zabezpieczenia trzech przewodów tranzytowych w system przeciwuderzeniowy przy zanikach napięcia”.

Nr ref. sprawy: TPP/04/2020

I. ODRZUCENIE OFERTY

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 44 ust. 3 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...) - dalej w skrócie zwanym „Regulaminem”, **odrzuca ofertę** Wykonawcy BIPROJEKT Sp. z o. o., ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa, w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej opomiarowania wody powierzchniowej za pompownią I° stopnia na terenie SUW Wasilków na dwóch przewodach tranzytowych DN 600 z nowym systemem sterowania pracą Pompowni I° stopnia oraz zabezpieczenia trzech przewodów tranzytowych w system przeciwuderzeniowy przy zanikach napięcia, ponieważ Wykonawca na żądanie Zamawiającego nie udzielił wyjaśnień oraz nie złożył dowodów mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

UZASADNIENIE:

Zamawiający pismem z dnia **31.08.2020 r. [FP-I/1239/2020]** zwrócił się do Wykonawcy BIPROJEKT Sp. z o. o., ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa, o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. Na dokonanie powyższych czynności został wyznaczony termin do dnia 04.09.2020 r. do godz. 12.00.

Wykonawca w ww. piśmie został poinformowany o konieczności złożenia wyjaśnień oraz przedstawienia dowodów mających wpływ na cenę za realizację niniejszego zamówienia jak również o tym, że obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy (ciężar dowodu).

Wykonawca nie przedłożył wyjaśnień wraz z dowodami mającymi wpływ na wysokość ceny. Mając powyższe na względzie na podstawie § 44 ust. 3 Regulaminu, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy BIPROJEKT Sp. z o. o., ponieważ Wykonawca nie złożył wyjaśnień ani nie przedstawił dowodów potwierdzających, że złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.

II. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 46 ust. 1 i ust. 2 *Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych* – dalej w skrócie „Regulaminem”, informuje, że w postępowaniu, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie dokumentacji projektowej opomiarowania wody powierzchniowej za pompownią I° stopnia na terenie SUW Wasilków na dwóch przewodach tranzytowych DN 600 z nowym systemem sterowania pracą Pompowni I° stopnia oraz zabezpieczenia trzech przewodów tranzytowych w system przeciwuderzeniowy przy zanikach napięcia, za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy:

AquaRD Sp. z o. o.

ul. Złota 61/100,

00-819 Warszawa

Cena oferty brutto: 98 154,00 zł

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zapisami Ogłoszenia/SIWZ, oferta Wykonawcy AquaRD Sp. z o. o., ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa jest ważna i otrzymała najwyższą ocenę punktową (100 pkt) oraz spełnia wszystkie warunki postępowania wymagane przez Zamawiającego w Ogłoszeniu/SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający uznaje ofertę Wykonawcy AquaRD Sp. z o. o., za najkorzystniejszą.

Z poważaniem,

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURANT

Henryk Jakubowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Pontalowicz