

WODOCIĄGI



BIAŁOSTOCKIE

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok ul. Młynowa 52/1 www.wobi.pl
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł
Centrala - tel. 85 74 58 100 Sekretariat - tel. 85 74 58 101 fax 85 74 58 113 e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok, 16.10.2020 r.

**STRONA INTERNETOWA BIP.WOBI.PL
ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ**

DOTYCZY:

Przetarg nieograniczony na „Modernizację układu zgarniania i odprowadzania osadu w dwóch osadnikach wtórnych”

Nr ref. Sprawy: 18/TO/2020

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...), w związku z zapytaniami oraz wyjaśnieniami w postępowaniu na: „Modernizację układu zgarniania i odprowadzania osadu w dwóch osadnikach wtórnych”, udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Po odbyciu obowiązkowych oględzin, zapoznaniu się z SIWZ oraz Wzorem umowy informujemy że naszym zdaniem występują rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia zawartym we wzorze umowy, oraz w SIWZ.

Chodzi o ssawki w SIWZ jest to podpunkt 4 na stronie 1

„...9 sztuk ssawek kierujących osad z dna do rurowciągów ze stali 304 o grubości 5mm wraz z konstrukcją...”

We wzorze umowy jest to paragraf 1 punkt 2 podpunkt d)

„... 9 sztuk ssawek kierujących osad z dna do rurowciągów ze stali 304 o grubości 5mm wraz z konstrukcją, zabezpieczonych powłoką antykorozyjną...”

Z wzoru umowy można rozumieć że zamawiający wymaga żeby wykonane ze stali 304 ssawki pomalować powłoką antykorozyjną.

P *Q100*

W SIWZ nie ma wymogu malowania w odniesieniu do ssawek. Zdaniem wykonawcy malowanie ssawek wykonanych ze stali 304 nie jest konieczne.

Jeśli zamawiający uzna je za konieczne prosimy o pozostawienie możliwości wyboru wykonawcy. Pomalowanie ssawek wykonanych ze stali 304 powłoką antykorozyjną lub wykonanie ssawek ze stali 316.

Na końcu paragrafu 1 jest napisane że szczegółowy opis przedmiotu umowy został zawarty w SIWZ które jest załącznikiem do umowy.

Odpowiedź:

§ 1 punkt 2 podpunkt d) Wzoru umowy otrzymuje brzmienie tj.:

„d) Dostawa materiałów niezbędnych do odtworzenia układu rurociągów z rur DN 200x2 w wykonaniu z stali nierdzewnej 304 wraz z atestami, zaworów DN 25 wraz z rurociągami DN 25 ze stali 304 do uruchamiania przelewu z poziomu pomostu, 9 szt. ssawek kierujących osad z dna do rurociągów ze stali 304 o grubości 5mm wraz z konstrukcją, 9 szt. łączników rurowo-rurowych (RR) DN 200, listwy zgnarniającej części flotujące wraz z elementami konstrukcyjnymi wykonanych ze stali 304.”

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SIWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

WICEPRZEDSIĘDZIELA Zarządu

Jarosław Poniałowicz

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT

Henryk Jakubowicz

Edwa