

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

15-404 Białystok

ul. Młynowa 52/1

www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000024985

NIP 542-020-01-22

Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100

Sekretariat - tel. 85 74 58 101

fax 85 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok, 20.11.2020 r.

**STRONA INTERNETOWA BIP.WOBI.PL
ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ**

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na system gaszenia serwerowni na obiektach SUW Pietrasze i SUW Jurowce oraz serwerowni na Oczyszczalni Ścieków.

Nr ref. sprawy TE-I- 1573/2020

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2 oraz ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...) – zwanego dalej Regulaminem, podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia, bez wskazania źródła zapytania, które wpłynęły ww. postępowaniu:

Pytanie nr 1:

W SIWZ jest zapis o tym, że w system ma pracować przy ciśnieniu 42 bar oraz w systemie cichej dyszy. Czy ten zapis nie trafił do SIWZ omyłkowo? Cichej dyszy nie stosuje się w systemach nisko ciśnieniowych (42bar) ponieważ wyrzut gazu nie powoduje dużego wzrostu ciśnienia akustycznego. Ciche dysze stosuje się przy gazach obojętnych pracujących z ciśnieniem 200-300bar, gdzie wyrzut gazu powoduje ciśnienie akustyczne na poziomie 130dB i jest konieczność zredukowana do 90dB.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Pytanie nr 2:

W SIWZ jest zapis, że centrala SUG powinna być zasilana z zasilanie podstawowe z 1-fazowego wydzielonego obwodu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie urządzenie przeciwpożarowe powinno być zasilone sprzed PWP. Proszę o doprecyzowanie zapisu SIWZ celem ustalenia zakresu wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający zagwarantuje zasilanie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia. Do zadań Wykonawcy będzie należało podłączenia zasilania do centrali SUG.

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia / SIWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia / SIWZ pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU
Beata Wiśniewska
Beata Wiśniewska

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarostaw Poniatowicz
Jarostaw Poniatowicz