

Białystok, 04.12.2020 r.

STRONA INTERNETOWA bip.wobi.pl

ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ

Dot. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „Zakup obudowy szafy zasilająco - sterowniczej wykonanej ze stali nierdzewnej - ujęcie zatokowe SUW Wasilków - Dział Produkcji Wody Pietrasze – Wasilków”

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 16 ust. 2 oraz ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro), udziela wyjaśnień na zapytania, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu:

Pytanie nr 3:

„Zamawiający potwierdza wybór rodzaju **obudowy**: stal kwasoodporna 1.4404 (AISI 316L)”
Udzielona odpowiedź jest niejednoznaczna. Czy Zamawiający wymaga wykonania **tylko obudowy zewnętrznej szafy** ze stali stal kwasoodpornej 1.4404 (AISI 316L), dopuszczając tym samym wykonanie **cokołu oraz wyposażenia wnętrza szafy** ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Wszystkie elementy szafy mają być wykonane ze stali stal kwasoodpornej 1.4404 (AISI 316L).

Z poważaniem,

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarostaw Poniatowicz

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PREZES

Henryk Jakubowicz