



Średnica DN	Zasuwa		
	a [mm]	b [mm]	c [mm]
80	300	200	300
150	500	200	500
200	500	200	500
400	700	200	700

UWAGA:

Pod blokami oporowymi grunt zagęścić do wskaźnika zagęszczenia $I=1,0$

Przedsiębiorstwo Usługowe "BETKA"			
Beata Paszkiewicz – Kiluk			
ul. Warminska 31 lok.2 15-553 Białystok ; tel./fax. 85 733 20 77			
Obiekt	Stacja Uzdatniania Wody w Wasilkowie		NR. RYS.
Temat:	Przebudowa instalacji technologicznej wewnątrz obiektowej wody infiltracyjnej na terenie Działu Produkcji Wody Pietrasze-Wasilków w Wasilkowie		4
Inwestor	Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok		SKALA
Nazwa rys.	Szczegół bloku oporowego pod zasuwę		----
Projektant:	mgr inż. Bogusław Kiluk	BL/198/01	BRANŻA: Sanitarna
Współpraca:	mgr inż. Łukasz Malinowski		
			25.08.2020r.