



**Elementy betonowe wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2004.
Klasa betonu C35/45, wodoszczelność W6, mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 5%.**

<p style="text-align: center;">Przedsiębiorstwo Usługowe "BETKA" Beata Paszkiewicz – Kiluk ul. Warmińska 31 lok.2 15-553 Białystok ; tel./fax. 85 733 20 77</p>			
Obiekt	Stacja Uzdatniania Wody w Wasilkowie		NR. RYS. 8
Temat:	Przebudowa instalacji technologicznej wewnątrz obiektowej wody infiltracyjnej na terenie Działu Produkcji Wody Pietrasze-Wasilków w Wasilkowie		
Inwestor	Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok		SKALA
Nazwa rys.	Schemat studni rewizyjnej DN1500		BRANŻA: Sanitarna
Projektant:	mgr inż. Bogusław Kiluk	BŁ/198/01	25.08.2020r.
Współpraca:	mgr inż.Łukasz Malinowski		