


# Zestawy wodomierzowe EWE PN 10, 90°C

**Zestawy wodomierzowe EWE 32283../32282..** (wieszak zestawu wodomierzowego wykonany ze stali i malowany proszkowo) i **38283../38282..** (wieszak zestawu wodomierzowego wykonany ze stali nierdzewnej), **PN10, 90°C z kulowymi zaworami odcinającymi przed i za wodomierzem**  
**Wymiary:**



## Legenda:

$d_1$  - gwint wewnętrzny  
 $d_2$  - gwint wewnętrzny  
**SW** - rozmiar nakrętki  
 $d_3$  - gwint wewnętrzny nakrętki  
 $l_1$  - długość zestawu  
 $l_2$  - długość wbudowania wodomierza  
 $t$  - odległość od ściany

## Uwaga:

**Wodociągi Białostockie Spółka z o.o. dopuszczają konsole ze zintegrowanym zaworem antyskażeniowym z zaworem odcinającym za wodomierzem głównym**

## Modele 32283../38283.. - poziomy montaż wodomierza

Qn m <sup>3</sup> /h	$d_1$	$d_2$	SW mm	$d_3$	$l_1$ mm	$l_2$ mm	t mm	waga g	numer katalogowy
2,5	1"	1"	38	1"	459	190	95-145	2550	3228313/3828313
2,5	1 1/4"	1"	38	1"	479	190	95-145	2700	3228316/3828316
2,5	1 1/4"	1 1/4"	38	1"	499	190	95-145	2860	3228317/3828317
6	1 1/4"	1 1/4"	50	1 1/4"	586	260	105-155	4150	3228333/3828333
6	1 1/2"	1 1/2"	50	1 1/4"	606	260	105-155	4310	3228336/3828336
10	2"	2"	68	2"	745	300	115-165	8510	3228348/3828348

PRACOWNIA PROJEKTOWA



Pracownia Projektowa **KOMI Sp. z o.o.**

15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197

email: biurokomi@gmail.com

biuro@komi.net.pl

tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09

SKALA:	NAZWA RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
-	ZESTAWY WODOMIERZOWE EWE PN 10, 90°C	E
OBIEKT:	UL. ŻYTANIA W BIAŁYMSTOKU	DATA: X 2020
STADIUM:	Projekt wykonawczy	
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS
SANITARNA	Marek Baranowski BL/203/75, BL/103/76	