

# WODOCIĄGI



# BIAŁOSTOCKIE

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok ul. Młynowa 52/1 www.wobi.pl  
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł  
Centrala - tel. 85 74 58 100 Sekretariat - tel. 85 74 58 101 fax 85 74 58 113 e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok, 25.02.2021 r.

**STRONA INTERNETOWA [bip.wobi.pl](http://bip.wobi.pl)**

## ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ

### **Dot. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: „Dostawę wyrobów kanalizacyjnych na potrzeby Wodociągów Białostockich Sp. z o. o. w Białymstoku”**

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2 oraz ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...), w związku z zapytaniem oraz wyjaśnieniami w postępowaniu na: Dostawę wyrobów kanalizacyjnych na potrzeby Wodociągów Białostockich Sp. z o. o., udziela odpowiedzi:

#### **Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający wymaga załączenia do dokumentacji przetargowej kart katalogowych wyrobów z podaniem wymiarów i spełnienia wymaganych parametrów?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że do oferty należy dołączyć szczegółowe rysunki z wymiarami na wymienione wyroby żeliwne zgodnie z Ogłoszeniem/SIWZ z podaniem/zaznaczeniem kodów identyfikacyjnych danego produktu i spełnienia wymaganych parametrów.

#### **Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający wymaga załączenia deklaracji zgodności z normą PN-EN 124-2 oraz certyfikatów Instytutu Odlewnictwa?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że do oferty na wyroby należy dołączyć certyfikat lub aprobatę techniczną wydaną przez uprawniony Instytut Badawczo Rozwojowy Odlewnictwa lub innej jednostki uprawnionej do certyfikacji wyrobów. Wyroby żeliwne (poz. do nr 1 do nr 4) muszą być wykonane w całości z żeliwa szarego i winny spełniać wymogi normy PN-EN 124-2 oraz winny być bez zawiasów, nie ryglowane, z 2-ma otworami umożliwiającymi otwarcie pokrywy wjazdu, a stopnie wjazdowe 9poz. nr 5 i nr 6) winny spełniać wymogi normy PN-EN 13101:2005. Do każdej partii okazać dokument badania na próbę obciążeniową z niezależnego laboratorium.

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SIWZ.  
Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Prokurent  
mgr Jadwiga Dęchmo

WICEPREZES ZARZĄDU  
Jarosław Poniatowicz