

Białystok, 21.04.2021 r.

wasze pismo z dnia
znak
nasz znak TE/477/2021
data 2021-04-21

WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA/SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę przetwornic częstotliwości kpl. 9 – Ujęcie Wody Jurowce

Nr referencyjny: TE/477/2021

Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2, ust 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...) – dalej Regulamin, w związku z zapytaniem oraz wyjaśnieniami w postępowaniu na: „zakup i dostawę przetwornic częstotliwości kpl. 9 – Ujęcie Wody Jurowce, udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie czy w postępowaniu pn.: *Zakup i dostawa przetwornic częstotliwości kpl. 9 - Ujęcie Wody - Jurowce (nr ref. Sprawy TE/477/2021)* ofertę należy złożyć na 9 szt. przemienników i 9 szt. filtrów?

W formularzu ofertowym w pkt. 6. b) występuje zapis o brzemieniu *"dwóch kompletów urządzeń - 9 szt."* co mogłoby sugerować, że Zamawiający oczekuje oferty na 2 x 9 szt. filtrów.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje postanowienia SIWZ. W załączniku nr 1 Formularz oferty do Ogłoszenia/ SIWZ, dotychczasowe postanowienie zawarte w ust. 4 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„ 6.Cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

a) przetwornica częstotliwości Danffos FC-

202P30KT4E20H1XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXDX

(30kW, 61A, 3x380-480V, 110% momentu przeciążenia, IP20, RFI A1/B. LCP, elektronika zabezpieczona, Modbus TCP) - 9 szt.:

.....netto + VAT w wysokości,
stawka VAT% =..... zł brutto
(słownie złotych:.....)

b) filtr silnikowy du/dt MCC102A80KTME20B (80A, 500V, IP20),- 9 szt.:

.....netto + VAT w wysokości,
stawka VAT% =..... zł brutto
(słownie złotych:.....)

c) suma a) + b) (9 szt przetwornic i 9szt. filtrów silnikowych du/dt), za całość zamówienia:

.....netto + VAT w wysokości,
stawka VAT% =..... zł brutto
(słownie złotych:.....)

cena zawiera koszty dostawy na wskazane przez Zamawiającego miejsce. ”

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza Załącznik Nr 1 do SIWZ uwzględniający powyższą zmianę.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SIWZ pozostają bez zmian.

Treść zapytań oraz treść wyjaśnień/zmian stanowią integralną część Ogłoszenia/SIWZ.