

Białystok, 19.05.2021r.

**WYJAŚNIENIE/ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA/SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA****Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup transformatora suchego
15kV/0,4kV 400kVA dla Wydziału Produkcji Wody Pietrasze-Wasilków.**Nr referencyjny: **TE/608/2021**

Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2, 3 oraz ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...) – dalej Regulamin, w związku z zapytaniem w postępowaniu na: „zakup transformatora suchego 15kV/0,4kV 400kVA dla Wydziału Produkcji Wody Pietrasze-Wasilków udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

jakie kable i liczbę żył mają być zastosowane w nowych mostach do podłączenia nowego transformatora?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje zapis odnośnie typu kabli i liczby żył jakie mają być zastosowane w nowych mostach do podłączenia nowego transformatora:

Strona nN transformatora:

2x YKXS 1x150mm² na fazę (dotyczy L1,L2,L3,N)

Strona SN transformatora:

1x XRUHAKXS 1x70/25 mm² na fazę (dotyczy R,S,T)

Jednocześnie przypominamy o konieczności odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SIWZ pozostają bez zmian.

Treść zapytań oraz treść wyjaśnień stanowią integralną część Ogłoszenia/SIWZ.

**DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT**

Henryk Jakubowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Boniatowski