

WODOCIĄGI



BIAŁOSTOCKIE

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

15-404 Białystok

ul. Młynowa 52/1

www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000024985

NIP 542-020-01-22

Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 085 74 58 100

Sekretariat - tel. 085 74 58 101

fax 085 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

wasze pismo z dnia
znak
nasz znak 1445/TE/2018
data 09.07.2018 r.

Kaczmarek Electric S.A.
ul. Gajewskich 32
64-200 Wolsztyn
Adres do korespondencji:
Ul. Młyńska 4
47-224 Kędzierzyn-Koźle
kedzierzyn@sae.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę opraw oświetlenia ulicznego typu LED dla Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku.

Wodociągi Białostockie Spółka z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2 i ust. 3 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych”, wprowadzonym w życie uchwałą nr 91/2016 Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. z dnia 28.11.2016r., poniżej informuje o otrzymanych zapytaniach w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ i udzielonych na nie wyjaśnieniach, bez wskazania źródła zapytania.

Pytanie 1.

Czy można zastosować oprawy o parametrach techniczno-użytkowych lepszych niż zawarte w specyfikacji ?

Odpowiedź 1.

Moc oprawy nie może być większa niż 58W, natomiast pozostałe parametry mogą być lepsze niż w specyfikacji.

Pytanie 2.

Czy zamawiający dopuszcza oprawy z kloszem wypukłym?

Odpowiedź 2.

Zamawiający dopuszcza tylko oprawy z kloszem płaskim.

Pozostałe warunki ogłoszenia/SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze zapytania oraz wyjaśnienia Zamawiającego stanowią integralną część przedmiotowego ogłoszenia/SIWZ.

Z poważaniem,

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURANT
Henryk Jakubowicz

PREZES ZARZĄDU
Piotr Sokolowski