

Białystok dnia 06.08.2021 r.

**OGŁOSZENIE/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE:**Nr ref. Sprawy: **TI - III / 1008 / 2021**

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. – zwana dalej „Zamawiającym”, na podstawie § 20 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” – dalej zwanym „Regulaminem”, ogłasza **przetarg nieograniczony** na:

Renowacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej:***Zadanie 1 - Ul. Białostocka – Jurowiecka, Wasilków - renowacja bezwykopowa kanału sanitarnego******Zadanie 2 - Bezwykopowa renowacja odcinków kanału sanitarnego w ulicy Słonimskiej******Zadanie 3 - Ul. Jana Pawła II – renowacja bezwykopowa kolektora sanitarnego***

Treść w/w Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego bip.wobi.pl w zakładce: Przetargi.

Niniejsze Ogłoszenie/SIWZ zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego - bip.wobi.pl w zakładce: *Przetargi* oraz dodatkowo wywieszono na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie w Białymstoku przy ulicy Młynowej 52/1.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Zadanie 1**

1. Renowacji bezwykopowej należy poddać odcinek od budynku przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie ujęcia wody S21 w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 77 w kierunku rzeki Supraśl, dalej wzdłuż rzeki wraz z przejściem przez rzekę Supraśl w stronę jazu na rzece Supraśl do ul. Jurowieckiej w Wasilkowie S1 załącznik nr 6
 - a) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej DN 500, wykonany jest z kamionkowych długość ok. 785 mb

- b) sieci kanalizacji sanitarnej DN 500, wykonany jest z żeliwnych długość ok. 48 mb (pod rzeką Supraśl),
2. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona renowację studni kanalizacyjnych betonowych DN1000 S1-S21 oznaczonych za załączniku z wyłączeniem pkt. 3.
3. Studnie rewizyjne oznaczone jako S1', S7' i S8' należy zlikwidować po przez zalanie gruntem i zdjęciu góry studni rewizyjnych min. 0,5 m poniżej poziomu terenu po wykonaniu renowacji .
4. Po realizacji zadania należy wykonać inspekcję telewizyjną powykonawczą uszczelnionej sieci kanalizacyjnej sanitarnej

Technologia

1. Renowację wykonać należy za pomocą rękawa utwardzonego termoutwardzalnego przy użyciu żywic poliestrowych lub winyloestrowymi.. Minimalny krótkoterminowy moduł sprężystości utwardzonego rękawa wynosi 2100 MPa.
 - a) nasączone żywicami poliestrowymi lub winyloestrowymi powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych,
 - b) nasączenie rękawa ma odbywać się w technologii próżniowej, w warunkach kontrolowanych, w budynku fabrycznym producenta rękawa nieutwardzonego,
 - c) barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności,
 - d) sztywność obwodowa rękawa nie może być mniejsza, niż 4 kN/mm²,
 - e) minimalna nominalna grubość rękawa 13,5 mm,
 - f) odporność na ciśnienie wewnętrzne nie może być mniejsza, niż 2 bary,
 - g) odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60°C,
 - h) odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów,
 - i) odporność na ścieranie tzn. maksymalne dopuszczalne uszkodzenia powierzchni przy wykonywaniu prób na ścieranie 0,2 mm na 100 000 cykli wg normy PN EN 295-3, (100 000 cykli odpowiada 102 letniej eksploatacji kanału),
 - j) zastosowany materiał (rękaw renowacyjny bez względu na jego rodzaj) musi posiadać Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez ITB,
 - k) zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenia naprawianego przewodu udokumentowana obliczeniami,
 - l) zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni kanału, odkształcenia, nieregularności wykładziny dopuszczalne są w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu (tzn. łuki, zmiany średnicy naprawianego kanału, wynikające z korozji, przesunięć na złączach, pęknięć materiału rodzimego, stosowania rur o zmiennych średnicach itp.,
 - m) rękaw zostanie wykonany z materiału dopuszczonego do kontaktu z ściekami,
 - n) nasączony żywicą rękaw należy dostarczyć do miejsca montażu w izolowanych pojemnikach, w sposób nie pogarszający właściwości rękawa,

- o) do uszczelnienia połączeń przyłączy z kanałem zastosować profile kapeluszowe długie (o długości min. 40cm) – materiał naprawczy z filcu nasączony żywicą poliestrową, wykonany w kształcie kapelusza do połączenia lub naprawy uszkodzeń na odgałęzieniach bocznych kanału (przyłączach).
2. Ze względu na usytuowanie kanału w bliskiej i bezpośrednim położeniu rzeki Supraśl i występowanie zwierciadła wody powyżej kanału sanitarnego w związku z tym aby wyeliminować zaleganie infiltrującej wody należy zastosować technologię wprowadzania rękawa poprzez inwersję.

Zakres robót:

1. Prace przygotowawcze

- a) Wykonać podjazdy do studni rewizyjnych umożliwiające oczyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz zainstalowanie rękawa.
- b) Wykonać czyszczenie kanału w celu usunięcia osadów luźnych (np. piasek) lub stałych (np. korzenie, tłuszcze, nacieki z wód gruntowych).
- c) Po wykonaniu czyszczenia kanału wykonać monitoring sieci. Do wykonania renowacji można przystąpić jedynie w przypadku akceptacji wykonanych prac przez Zamawiającego.

2. Pompowanie ścieków

- a) Wykonawca na własny koszt zabezpiecza ciągłość odbioru ścieków od odbiorców i zapewni ciągły przepływ ścieków na czas trwania robót. Przepływ ścieków w kanale jest zmienny w zależności od pory dnia lub dnia tygodnia oraz warunków atmosferycznych. W trakcie trwania prac należy zabezpieczyć nieprzerwaną pracę kanału. Przed przystąpieniem do prac na danym odcinku należy uzgodnić z Zamawiającym harmonogram realizacji oraz sposób przepompowywania ścieków. Wykonawca stosuje się do ewentualnych zaleceń eksploatatora sieci kanalizacyjnej Zamawiającego
- b) Pompowanie ścieków z kanału głównego musi odbywać się tymczasowymi rurociągami elastycznymi lub z PE o średnicy i ilości zależnej od ilości ścieków do pompowania. Materiały te muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
- c) Należy zapewnić sposób zasilania pomp nieuciążliwy dla mieszkańców. W przypadku stosowania pomp spalinowych muszą one posiadać obudowę dźwiękochłonną.
- d) Ścieki z przyłączy kanalizacyjnych mogą być pompowane rurociągami z rur PE lub elastycznymi przy zapewnieniu szczelności układu. Nie dopuszcza się stosowania węży parcianych. Należy zabezpieczyć obejścia oraz zminimalizować utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym.
- e) Przy doborze wydajności pomp należy uwzględnić min. 100% rezerwy wydajności ze względu na możliwość wystąpienia opadów atmosferycznych. W kanałach mogą wystąpić wahania przepływu ze względu na obecność ścieków przemysłowych oraz napływu wód infiltracyjnych, częściowo wód opadowych czy przypadkowych.

3. Zakres prac renowacyjnych studzienek:

- a) usunięcie skorodowanego, luźnego betonu do podłoża nośnego,
- b) oczyszczenie powierzchni elementów betonowych,

- c) oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjnie odsłoniętych fragmentów zbrojenia przed korozją,
 - d) uszczelnienie przecieków wody,
 - e) uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni w kręgach i kinetach,
 - f) dostosowanie poziomu kinet w studniach do poziomu dna kanału,
 - g) reprofilacja spoczników,
 - h) pokrycie powierzchni kręgów powłoką wodoszczelną odporną na korozję, oddziaływanie ścieków oraz wód gruntowych,
 - i) uszczelnienie końcówek rękawa w studniach,
 - j) demontaż istniejących stopni złączowych,
 - k) montaż nowych podwójnych stopni złączowych w otulinie z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym,
 - l) w jezdni wymiana pokryw włazów studni klasy D400, wszystkie włazy muszą być zgodne z normą PN-93/H-74124/DIN EN 124 o wysokości h=150 mm, głębokość osadzenia pokrywy 50 mm, średnica pokrywy 640 mm, (właz pełny żeliwny, wentylowany, bez zawiasowy, nieryglowany),
 - m) poza jezdnią wymiana pokryw włazów studni min. D250 wszystkie włazy muszą być zgodne z normą PN-93/H-74124/DIN EN 124 o wysokości h=150 mm, głębokość osadzenia pokrywy 50 mm, średnica pokrywy 640 mm, (właz żeliwny z wypełnieniem betonowym, wentylowany, bez zawiasowy, ryglowany) wraz z dostarczeniem 4 komp. kluczy do zamknięć rygli oraz zamocowanie włazów przy pomocy kotw (min. 3 szt. na właz) do płyt redukcyjnych
 - n) regulację wjazdu studni rewizyjnej należy wykonać przy użyciu pierścieni dystansowych tworzywowych lub betonowych, o grubości nie większej niż 20cm
 - o) wszystkie materiały użyte do renowacji studni kanalizacyjnych powinny zapewniać wodoszczelność, odporność na korozję oraz posiadać wysoką odporność na środowisko agresywne - pełna klasa ekspozycji XA3.
4. Z każdego instalowanego odcinka rękawa należy pobrać próbki wykonanego rękawa. Przy czym miejsce pobranie próbki zostanie wskazane przez Zamawiającego. Pobrane próbki należy poddać badaniom w/g następujących norm: PN-EN ISO 178:2011 lub PN-EN 1228:1999. Testy należy przeprowadzić w niezależnym laboratorium badawczym posiadającym akredytację PCA pod kątem w/w norm.
5. Prace odtworzeniowe
- a) doprowadzić terenu budowy, dróg i nieruchomości do stanu istniejącego sprzed rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
 - b) Jeżeli konieczne będzie prowadzenie robót rozbiórkowych poza pasem drogowym Wykonawca uzgodni z właścicielami warunki zajęcia i odtworzenia do stanu pierwotnego oraz niezbędnych do wykonania robót poza pasem drogowym.
6. Wykonawca poniesie koszty:
- a) Zakupu i dostawy wszystkich materiałów i narzędzi niezbędnych wykonania przedmiotu zamówienia
 - b) zajęcia terenu na czas wykonania robót,

- c) pompowania ścieków
- d) doprowadzenia terenu budowy, dróg i nieruchomości do stanu istniejącego sprzed rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
- e) organizacji ruchu wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji.
- f) wyłączeniem sieci na okres konieczny do prowadzenia robót
- g) pełnej obsługi geodezyjnej

7. UWAGI:

- a) Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej.
- b) Wykonawca musi przewidzieć jak najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym przy prowadzeniu prac modernizacyjnych kanalizacji usytuowanej w jezdniach.
- c) Zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich leżą po stronie Wykonawcy;
- d) Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty na okres min. 6 (sześć) lat licząc od dnia wykonania przedmiotu umowy.
- e) Rozliczenie ryczałtowe wykonanych robót.

Zadanie 2

1. Renowacji bezwykopowej należy poddać odcinek sieci kanalizacji sanitarnej (Załącznik nr 7)
 - a) DN 250, wykonaną z kamionkowych o łącznej długości ok. 123 mb od studni S22 (na skrzyżowaniu ulic Pałacowa/Warszawska) do studni rewizyjnej S17 (na skrzyżowaniu ulic Słonimskiego/Oгородowa)
 - b) DN 300, wykonaną z kamionkowych o łącznej długości ok. 330mb od studni rewizyjnej S17 (na skrzyżowaniu ulic Słonimskiego/Oгородowa) do studni rewizyjnej S1 (na skrzyżowaniu ulic Słonimskiego/Piasta)
2. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona renowację studni kanalizacyjnych betonowych DN1000 S21-S1 oznaczonych za załączniku z wyłączeniem pkt. 3.
3. Studnię rewizyjną oznaczoną jako S17' należy zlikwidować po przez zalanie gruntem i zdjęciu góry studni rewizyjnych min. 0,3 m poniżej poziomu terenu po wykonaniu renowacji. **Studnia rewizyjna na sieci kanalizacji deszczowej S13 nie wchodzi w zakres robót.**
4. Po realizacji zadania należy wykonać inspekcję telewizyjną powykonawczą uszczelnionej sieci kanalizacyjnej sanitarnej

Technologia

1. Renowację wykonać należy za pomocą rękawa utwardzonego termioutwardzalne przy użyciu żywic poliestrowych, winiloestrowymi lub promieniami UV. Podstawowym elementem technologii jest rękaw wykonany z tkaniny technicznej nasączonej żywicą termoutwardzalną (poliestrową lub winiloestrową). Utwardzona wykładzina pełni rolę zastępczego kanału, wzmacnia pęknięcia i wypełnia ubytki

kanalu, uszczelnia kanał i zapobiega infiltracji wód i eksfiltracji ścieków. Minimalny krótkoterminowy moduł sprężystości utwardzonego rękawa wynosi 2100 MPa.

- a) nasączone żywicami poliestrowymi powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych,
- b) nasączenie rękawa ma odbywać się w technologii próżniowej, w warunkach kontrolowanych, w budynku fabrycznym producenta rękawa nieutwardzonego,
- c) barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności,
- d) sztywność obwodowa rękawa nie może być mniejsza, niż 4 kN/mm²,
- e) minimalna nominalna grubość rękawa:
dla DN250 - rękaw filcowy 6,0 mm; rękaw wzmocniony włóknem szklanym 4,0 mm,
dla DN300 - rękaw filcowy 7,5 mm; rękaw wzmocniony włóknem szklanym 5,0 mm,
- f) odporność na ciśnienie wewnętrzne nie może być mniejsza, niż 2 bar,
- g) odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60°C
- h) odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów,
- i) odporność na ścieranie tzn. maksymalne dopuszczalne uszkodzenia powierzchni przy wykonywaniu prób na ścieranie 0,2 mm na 100 000 cykli wg normy PN EN 295-3, (100 000 cykli odpowiada 102 letniej eksploatacji kanału),
- j) zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenie naprawianego przewodu udokumentowana obliczeniami,
- k) zastosowany materiał (rękaw renowacyjny bez względu na jego rodzaj) musi posiadać Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez ITB,
- l) zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni kanału, odkształcenia, nieregularności wykładziny dopuszczalne są w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu (tzn. łuki, zmiany średnicy naprawianego kanału, wynikające z korozji, przesunięć na złączach, pęknięć materiału rodzimego, stosowania rur o zmiennych średnicach itp.),
- m) moduł sprężystości długoterminowy dla rękawa tkaniny z włókna szklanego - średnia wartość nie może być mniejsza, niż 15600 MPa, wg PN-EN ISO 178,
- n) współczynnik redukcji A wg DIN EN 761 po 10 000h – nie może być wyższy niż 1,3, co potwierdzone jest/zostanie badaniami (np. obliczeniami lub zapisami w aprobacie technicznej),
- o) odporność na ścieranie nie wyższa niż 0,05 mm na 100 000 cykli (potwierdzona poprzez tzw. Test Darmstadt'ski) wg DIN EN 295-3,
- p) wymiary rękawa mają być dobrane do średnicy kanału, zapewniając przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości i szczelność kanału po renowacji,
- q) rękaw zostanie wykonany z materiału dopuszczonego do kontaktu z ściekami,
- r) nasączony żywicą rękaw należy dostarczyć do miejsca montażu w izolowanych pojemnikach, w sposób nie pogarszający właściwości rękawa,

- s) zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenie naprawianego przewodu udokumentowana obliczeniami,
2. do uszczelnienia połączeń przyłączy z kanałem zastosować profile kapeluszowe długie (o długości min. 40cm) – materiał naprawczy z filcu nasączony żywicą poliestrową, wykonany w kształcie kapelusza do polaczenia lub naprawy uszkodzeń na odgałęzieniach bocznych kanału (przyłączach).

Zakres robót:

1. Prace przygotowawcze

- a) Wykonać podjazdy do studni rewizyjnych umożliwiające oczyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz zainstalowanie rękawa.
- b) Wykonać czyszczenie kanału w celu usunięcia osadów luźnych (np. piasek) lub stałych (np. korzenie, tłuszcze, nacieki z wód gruntowych).
- c) Po wykonaniu czyszczenia kanału wykonać monitoring sieci. Do wykonania renowacji można przystąpić jedynie w przypadku akceptacji wykonanych prac przez Zamawiającego.

2. Pompowanie ścieków

- a) Wykonawca na własny koszt zabezpiecza ciągłość odbioru ścieków od odbiorców i zapewni ciągły przepływ ścieków na czas trwania robót. Przepływ ścieków w kanale jest zmienny w zależności od pory dnia lub dnia tygodnia oraz warunków atmosferycznych. W trakcie trwania prac należy zabezpieczyć nieprzerwaną pracę kanału. Przed przystąpieniem do prac na danym odcinku należy uzgodnić z Zamawiającym harmonogram realizacji oraz sposób przepompowywania ścieków. Wykonawca stosuje się do ewentualnych zaleceń eksploatatora sieci kanalizacyjnej Zamawiającego
- b) Pompowanie ścieków z kanału głównego musi odbywać się tymczasowymi rurociągami elastycznymi lub z PE o średnicy i ilości zależnej od ilości ścieków do pompowania. Materiały te muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
- c) Należy zapewnić sposób zasilania pomp nieuciążliwy dla mieszkańców. W przypadku stosowania pomp spalinowych muszą one posiadać obudowę dźwiękochłonną.
- d) Ścieki z przyłączy kanalizacyjnych mogą być pompowane rurociągami z rur PE lub elastycznymi przy zapewnieniu szczelności układu. Nie dopuszcza się stosowania węży parcianych. Należy zabezpieczyć obejścia oraz zminimalizować utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym.
- e) Przy doborze wydajności pomp należy uwzględnić min. 100% rezerwy wydajności ze względu na możliwość wystąpienia opadów atmosferycznych. W kanałach mogą wystąpić wahania przepływu ze względu na obecność ścieków przemysłowych oraz napływu wód infiltracyjnych, częściowo wód opadowych czy przypadkowych.

3. Zakres prac renowacyjnych studzienek:

- a) usunięcie skorodowanego, luźnego betonu do podłoża nośnego,
- b) oczyszczenie powierzchni elementów betonowych,

- c) oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjnie odsłoniętych fragmentów zbrojenia przed korozją,
 - d) uszczelnienie przecieków wody,
 - e) uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni w kręgach i kinetach,
 - f) dostosowanie poziomu kinet w studniach do poziomu dna kanału,
 - g) reprofilacja spoczników,
 - h) pokrycie powierzchni kręgów powłoką wodoszczelną odporną na korozję, oddziaływanie ścieków oraz wód gruntowych,
 - i) uszczelnienie końcówek rękawa w studniach,
 - j) demontaż istniejących stopni złączowych,
 - k) montaż nowych podwójnych stopni złączowych w otulinie z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym,
 - l) w jezdni wymiana pokryw włazów studni klasy D400, wszystkie włazy muszą być zgodne z normą PN-93/H-74124/DIN EN 124 o wysokości h=150 mm, głębokość osadzenia pokrywy 50 mm, średnica pokrywy 640 mm, (właz pełny żeliwny, wentylowany, bez zawiasowy, nieryglowany),
 - m) regulację wjazdu studni rewizyjnej należy wykonać przy użyciu pierścieni dystansowych tworzywowych lub betonowych, o grubości nie większej niż 20cm
 - n) wszystkie materiały użyte do renowacji studni kanalizacyjnych powinny zapewniać wodoszczelność, odporność na korozję oraz posiadać wysoką odporność na środowisko agresywne - pełna klasa ekspozycji XA3.
4. Z każdego instalowanego odcinka rękawa należy pobrać próbki wykonanego rękawa. Przy czym miejsce pobrania próbki zostanie wskazane przez Zamawiającego. Pobrane próbki należy poddać badaniom następujących norm: PN-EN ISO 178:2011 lub PN-EN 1228:1999. Testy należy przeprowadzić w niezależnym laboratorium badawczym posiadającym akredytację PCA pod kątem w/w norm.
5. Prace odtworzeniowe
- a) doprowadzić terenu budowy, dróg i nieruchomości do stanu istniejącego sprzed rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
 - b) Jeżeli konieczne będzie prowadzenie robót rozbiórkowych poza pasem drogowym Wykonawca uzgodni z właścicielami warunki zajęcia i odtworzenia do stanu pierwotnego oraz niezbędnych do wykonania robót poza pasem drogowym.
6. Wykonawca poniesie koszty:
- a) Zakupu i dostawy wszystkich materiałów i narzędzi niezbędnych wykonania przedmiotu zamówienia
 - b) zajęcia terenu na czas wykonania robót,
 - c) pompowania ścieków,
 - d) doprowadzenia terenu budowy, dróg i nieruchomości do stanu istniejącego sprzed rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
 - e) organizacji ruchu wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji,
 - f) wyłączeniem sieci na okres konieczny do prowadzenia robót,

g) pełnej obsługi geodezyjnej .

7. UWAGI:

- a) Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej.
- b) Wykonawca musi przewidzieć jak najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym przy prowadzeniu prac modernizacyjnych kanalizacji usytuowanej w jezdniach,
- c) Zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich leżą po stronie Wykonawcy;
- d) Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty na okres min. 6 (sześć) lat licząc od dnia wykonania przedmiotu umowy.
- e) Rozliczenie ryczałtowe wykonanych robót.

Zadanie 3

1. Renowacji bezwykopowej należy poddać (załącznik nr 8)
 - a) kolektor sanitarny 3 x DN 600 z rur żelbetowych o długości ok. 16 mb
 - b) kolektor sanitarny 2 x DN 1000 z rur żelbetowych o długości ok. 61 mb
 - c) kolektor sanitarny DN 1800 z rur żelbetowych o długości ok. 116 mb
2. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykonać renowację studni kanalizacyjnych betonowych S1-S5 oznaczonych za załączniku nr 8. Przybliżone wymiary komór, S1 – 2,4*3,6; S2 – 2,4*3,5; S3 – 2,4*3,5; S4 – 2,5*3,5; S5 – 4,8*5,7
3. Po realizacji zadania należy wykonać inspekcję telewizyjną powykonawczą uszczelnionej sieci kanalizacyjnej sanitarnej

Technologia

1. Renowację wykonać należy za pomocą rękawa utwardzonego termoutwardzalnego przy użyciu żywic poliestrowych lub winyloestrowymi.. Minimalny krótkoterminowy moduł sprężystości utwardzonego rękawa wynosi 2100 MPa.
 - a) nasączone żywicami poliestrowymi powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych,
 - b) nasączenie rękawa ma odbywać się w technologii próżniowej, w warunkach kontrolowanych, w budynku fabrycznym producenta rękawa nieutwardzonego,
 - c) barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności,
 - d) sztywność obwodowa rękawa nie może być mniejsza, niż 2 kN/mm²,
 - e) minimalna nominalna grubość rękawa DN 1800 - 41mm, DN 1000 – 27mm, DN600 – 16,5mm
 - f) odporność na ciśnienie wewnętrzne nie może być mniejsza, niż 2 bary,
 - g) odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do do 60°C
 - h) odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów,
 - i) odporność na ścieranie tzn. maksymalne dopuszczalne uszkodzenia powierzchni przy wykonywaniu prób na ścieranie 0,2 mm na 100 000 cykli wg normy PN EN 295-3, (100 000 cykli odpowiada 102 letniej eksploatacji kanału),

- j) zastosowany materiał (rękaw renowacyjny bez względu na jego rodzaj) musi posiadać Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez ITB.
 - k) zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenie naprawianego przewodu udokumentowana obliczeniami,
 - l) zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni kanału, odkształcenia, nieregularności wykładziny dopuszczalne są w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu (tzn. łuki, zmiany średnicy naprawianego kanału, wynikające z korozji, przesunięć na złączach, pęknięć materiału rodzimego, stosowania rur o zmiennych średnicach itp.,
 - m) rękaw zostanie wykonany z materiału dopuszczonego do kontaktu z ściekami
 - n) nasączony żywicą rękaw należy dostarczyć do miejsca montażu w izolowanych pojemnikach, w sposób nie pogarszający właściwości rękawa,
 - o) zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenie naprawianego przewodu udokumentowana obliczeniami,
 - p) do uszczelnienia połączeń przyłączy z kanałem zastosować profile kapeluszowe długie (o długości min. 40cm) – materiał naprawczy z filcu nasączony żywicą poliestrową, wykonany w kształcie kapelusza do polaczenia lub naprawy uszkodzeń na odgałęzieniach bocznych kanału (przyłączach)
2. Ze względu na usytuowanie kanału w bliskiej i bezpośrednim położeniu rzeki Supraśl i występowanie zwierciadła wody powyżej kanału sanitarnego w związku z tym aby wyeliminować zaleganie infiltrującej wody należy zastosować technologię wprowadzania rękawa poprzez inwersję.

Zakres robót:

1. Prace przygotowawcze

- a) Wykonać podjazdy do studni rewizyjnych umożliwiające oczyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz zainstalowanie rękawa.
- b) Wykonać czyszczenie kanału w celu usunięcia osadów luźnych (np. piasek) lub stałych (np. korzenie, tłuszcze, nacieki z wód gruntowych).
- c) Po wykonaniu czyszczenia kanału wykonać monitoring sieci. Do wykonania renowacji można przystąpić jedynie w przypadku akceptacji wykonanych prac przez Zamawiającego.

2. Pompowanie ścieków

- a) Wykonawca na własny koszt zabezpiecza ciągłość odbioru ścieków od odbiorców i zapewni ciągły przepływ ścieków na czas trwania robót. Przepływ ścieków w kanale jest zmienny w zależności od pory dnia lub dnia tygodnia oraz warunków atmosferycznych. W trakcie trwania prac należy zabezpieczyć nieprzerwaną pracę kanału. Przed przystąpieniem do prac na danym odcinku należy uzgodnić z Zamawiającym harmonogram realizacji oraz sposób przepompowywania ścieków. Wykonawca stosuje się do ewentualnych zaleceń eksploatatora sieci kanalizacyjnej Zamawiającego
- b) Pompowanie ścieków z kanału głównego musi odbywać się tymczasowymi rurociągami elastycznymi lub z PE o średnicy i ilości zależnej od ilości ścieków

do pompowania. Materiały te muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

- c) Należy zapewnić sposób zasilania pomp nieuciążliwy dla mieszkańców. W przypadku stosowania pomp spalinowych muszą one posiadać obudowę dźwiękochłonną.
- d) Ścieki z przyłączy kanalizacyjnych mogą być pompowane rurociągami z rur PE lub elastycznymi przy zapewnieniu szczelności układu. Nie dopuszcza się stosowania węży parciańych. Należy zabezpieczyć obejścia oraz zminimalizować utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym.
- e) Przy doborze wydajności pomp należy uwzględnić min. 100% rezerwy wydajności ze względu na możliwość wystąpienia opadów atmosferycznych. W kanałach mogą wystąpić wahania przepływu ze względu na obecność ścieków przemysłowych oraz napływu wód infiltracyjnych, częściowo wód opadowych czy przypadkowych.

3. Zakres prac renowacyjnych studzienek:

- a) usunięcie skorodowanego, luźnego betonu do podłoża nośnego,
- b) oczyszczenie powierzchni elementów betonowych,
- c) oczyszczenie i zabezpieczenie odsłoniętych fragmentów zbrojenia przed korozją,
- d) uszczelnienie przecieków wody,
- e) uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni w komorach,
- f) wykonanie kinet w komorach do poziomu min. $\frac{1}{2}$, max $\frac{2}{3}$ średnicy kanału,
- g) wykonanie spoczników,
- h) pokrycie powierzchni komór powłoką wodoszczelną odporną na korozję, oddziaływanie ścieków i wód gruntowych,
- i) uszczelnienie końcówek rękawa w studniach,
- j) demontaż istniejących stopni złączowych,
- k) wymiana płyt betonowych przykrywających komory,
- l) płyty przykrywające muszą posiadać otwory włazowe \varnothing 600 bezpośrednio nad każdym dopływem i odpływem,
- m) wymiana porywy na studni oznaczonej S3 należy również dokonać wymiany komina DN 1000 i drugiego komina DN 1000 (bezpośrednio na dopływach do komory DN 1000) bez konieczności wykonywania otworu włazowego na odpływie,
- n) montaż nowych podwójnych stopni złączowych w otulinie z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym,
- o) wymiana pokryw włazów studni, w jezdni klasy D400, wszystkie włazy muszą być zgodne z normą PN-93/H-74124/DIN EN 124 o wysokości $h=150$ mm. Głębokość osadzenia pokrywy 50 mm, średnica pokrywy 640 mm, (właz pełny żeliwny, wentylowany, bez zawiasowy, nieryglowany).
- p) wymiana pokryw włazów studni, poza jezdnią min. D250 wszystkie włazy muszą być zgodne z normą PN-93/H-74124/DIN EN 124 o wysokości $h=150$ mm. Głębokość osadzenia pokrywy 50 mm, średnica pokrywy 640 mm, (właz żeliwny z wypełnieniem betonowym, wentylowany, bez zawiasowy, ryglowany) wraz z dostarczeniem 4 komp. kluczy do zamknięć rygli oraz zamocowanie włazów przy pomocy kotw (min. 3 szt. na właz) do płyt redukcyjnych

- q) Regulację wężu studni rewizyjnej należy wykonać przy użyciu pierścieni dystansowych.
 - r) Wszystkie materiały użyte do renowacji studni kanalizacyjnych powinny zapewniać wodoszczelność, odporność na korozję oraz posiadać wysoką odporność na środowisko agresywne - pełna klasa ekspozycji XA3.
4. Z każdego instalowanego odcinka rękawa należy pobrać próbki wykonanego rękawa. Przy czym miejsce pobrania próbki zostanie wskazane przez Zamawiającego. Pobrane próbki należy poddać badaniom następujących norm: PN-EN ISO 178:2011 lub PN-EN 1228:1999. Testy należy przeprowadzić w niezależnym laboratorium badawczym posiadającym akredytację PCA pod kątem w/w norm.
5. Prace odtworzeniowe
- a) doprowadzić terenu budowy, dróg i nieruchomości do stanu istniejącego przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
 - b) Jeżeli konieczne będzie prowadzenie robót rozbiórkowych poza pasem drogowym Wykonawca uzgodni z właścicielami warunki zajęcia i odtworzenia do stanu pierwotnego oraz niezbędnych do wykonania robót poza pasem drogowym.
6. Wykonawca poniesie koszty:
- a) Zakupu i dostawy wszystkich materiałów i narzędzi niezbędnych wykonania przedmiotu zamówienia
 - b) zajęcia terenu na czas wykonania robót,
 - c) pompowania ścieków
 - d) doprowadzenia terenu budowy, dróg i nieruchomości do stanu istniejącego przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
 - e) organizacji ruchu wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji.
 - f) wyłączeniem sieci na okres konieczny do prowadzenia robót
 - g) pełnej obsługi geodezyjnej
7. UWAGI:
- a) Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej.
 - b) Wykonawca musi przewidzieć jak najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym przy prowadzeniu prac modernizacyjnych kanalizacji usytuowanej w jezdniach.
 - c) Zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich leżą po stronie Wykonawcy;
 - d) Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty na okres min. 6 (sześć) lat licząc od dnia wykonania przedmiotu umowy.
 - e) Rozliczenie ryczałtowe wykonanych robót.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający wymaga udzielenia min. 6 letniej gwarancji na wykonane roboty dla każdej z części.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1 – do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zadanie 2 – do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zadanie 3 – do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy

Fakturowanie za wykonanie przedmiotu Umowy odbędzie się dwukrotnie, fakturami VAT płatnymi w PLN:

- a. pierwsza zostanie wystawiona po wykonaniu przez **Wykonawcę** maksymalnie 70% wartości umownej robót obliczonej na podstawie dostarczonych szkiców geodezyjnych oraz zatwierdzeniu i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego.
- b. druga faktura zostanie wystawiona po wykonaniu całości przedmiotu Umowy definiowanego w treści § 3 ust. 2 Umowy zatwierdzeniu i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego (Protokół odbioru końcowego).

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia/SIWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

2) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadania polegające na renowacji rurociągów rękawem:

Dla zadania 1. O średnicy minimum 400 mm i długości min. 400 m każdego.

Dla zadania 2. O średnicy minimum 200 mm i długości min. 300 m każdego.

Dla zadania 3. O średnicy minimum 1200mm i długości min 100 m każdego.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Wykaz robót budowlanych, stanowiący Załącznik nr 4 do Ogłoszenia/SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według

wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia/SIWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

2. Ponadto Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania. Przestanki skutkujące wykluczeniem z postępowania danego wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 13 Regulaminu. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana zostanie za odrzuconą.
3. W celu spełnienia warunków, o których mowa powyżej 1.1)-3) oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
 - 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
 - 2) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie podlega on wykluczeniu z postępowania, zgodnie ze wzorem załącznika Nr 2 do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ;
 - 3) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru – zał. Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ;
 - 4) Wykaz robót budowlanych (Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia/SIWZ) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonania tych robót.

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem).
4. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Prócz oferty w formie pisemnej należy również złożyć ofertę w formie elektronicznej na trwałym nośniku.
5. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być trwale spięte, ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści.
7. Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii.
8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
9. Oferta jest jawna z wyjątkiem informacji, co do których dany Wykonawca zastrzegł nie później jednak niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane gdyż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje tajemnicę przedsiębiorstwa rzeczywiście stanowią.
10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
11. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne dokumenty (np. protest), jak i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców jak i Wykonawcom przez Zamawiającego, winny dla swej ważności mieć formę

pisemną. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-mail pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści faksu, e – maila pismem.

Faks Zamawiającego: - (85) 74 58 113

E-mail Zamawiającego: - przetargi@wobi.pl

wiadomości e-mail należy przesyłać z dopiskiem nr ref. sprawy TI – III/ 1008 /2021 - „Renowacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej: Zadanie 1 – 3”

V. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA WYBORU

- 1. Cena 90 %**
- 2. Okres gwarancji oraz rękojmi 10 %**

Ad. 1 Ceny w ofercie przetargowej wpisane do formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do ogłoszenia/specyfikacji) muszą obejmować wszystkie koszty oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być podana jako wartości brutto i netto, ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nieuwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:

$$\text{Ocena oferty X} = \frac{\text{wartość brutto oferty najtańszej}}{\text{wartość brutto oferty ocenianej}} \times 100 \times 90 \%$$

Ad.2. Kryterium „Gwarancja oraz rękojmia”:

Zgodnie z punktem I Opis przedmiotu zamówienia gwarancja oraz rękojmia na wykonane roboty budowlane wynosi **minimum 6 lat** licząc od protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca uzyska następującą ilość punktów w przypadku wydłużenia okresu gwarancyjnego oraz rękojmi:

- 6 lat – 0 pkt (minimalny okres).
- 8 lat – 5 pkt
- 10 lat – 10 pkt

UWAGA: Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta okaże się w postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza do udzielenia pisemnych wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (kosztu).

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży wyjaśnień (wraz z dowodami) lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień (wraz z dostarczonymi dowodami) potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zaleca się zachowanie należytej staranności przy kalkulacji ceny oferty oraz zachowanie pisemnych dowodów / np. ofert, umów, faktur / dotyczących kalkulacji ceny (kosztu) oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Ogłoszeniu/ SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów ww. kryteriach oceny ofert.

VI. WADIUM

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

VII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy ustanowienia od dnia podpisania Umowy, zabezpieczenia należytego jej wykonania, w wysokości 5% wartości Kontraktu (brutto).
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
 - 1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
 - 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją(poręczeniem),
 - 3) kwotę gwarancji(poręczenia),
 - 4) termin ważności gwarancji(poręczenia).
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Nr rachunku 44 1160 2202 0000 0000 6000 0623 Bank Millenium S.A.
6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.
7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Zwrot zabezpieczenia:

9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

10. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę 30 % zabezpieczenia.

11. Kwota, o której mowa w ust. 10, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

VIII. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY

Zamawiający niezwłocznie powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania w formie pisemnej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę firmy, siedzibę oraz ceny, a wybranemu Wykonawcy wskaże termin i miejsce podpisania Umowy.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do **dnia 23.08.2021 r. do godz. 10⁰⁰**.

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

„Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem „oferta

na:

Renowacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej:

Zadanie 1 - Ul. Białostocka – Jurowiecka, Wasilków – renowacja bezwykopowa kanału sanitarnego

Zadanie 2 - Bezwykopowa renowacja odcinków kanału sanitarnego w ulicy Słonimskiej

Zadanie 3 - Ul. Jana Pawła II – renowacja bezwykopowa kolektora sanitarnego

nie otwierać przed 23.08.2021 r. godz. 10¹⁰”;

oraz nazwą Wykonawcy

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu **23.08.2021 r. o godz. 10¹⁰**

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, odwołuje wszystkie publiczne otwarcia ofert w przetargach organizowanych przez Spółkę.

Otwarcia ofert będą się odbywały bez udziału Wykonawców (osób trzecich).

Informacje dotyczące otwarcia ofert będą zamieszczane niezwłocznie na stronie bip.wobi.pl.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i liczony jest od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

X. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w § 34 ust. 1 pkt 6 i 7 Regulaminu.

XI. PROTEST

1. Jeżeli Zamawiający w procesie udzielania zamówienia naruszy w sposób wyraźny i bezpośredni ustalone przez siebie w *Regulaminie*, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszeniu zasady udzielania zamówienia, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia pisemnego, uzasadnionego protestu do Zamawiającego.
2. Protest, o którym mowa w ust.1 przysługuje tylko i wyłącznie w zakresie naruszenia dotyczącego:
 - a/ opisu przedmiotu zamówienia,
 - b/ opisu kryteriów oceny ofert,
 - c/ odrzucenia oferty protestującego lub wykluczenia go z postępowania,
 - d/ wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Protest powinien wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z Regulaminem, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszeniem, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.
4. Protest wnosi się w terminie 5 dni licząc od daty w jakiej Wykonawca dowiedział się lub mógł dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności o czynności lub zaniechaniu Zamawiającego w zakresie o którym jest mowa w ust. 1 i 2.
5. Zamawiający rozpatruje protest niezwłocznie z tym, że zastrzega sobie prawo do nie ustosunkowania się do wniesionego protestu w sytuacji, gdy uzna go za niezasadny.
6. Wniesienie protestu nie wstrzymuje biegu postępowania ani też dokonania jego rozstrzygnięcia (wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania) czy też podpisania umowy.

XII. WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA/SPECYFIKACJI

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub Ogłoszenia.
UWAGA: Pożądanę jest również dołączenie zapytań w wersji edytowalnej.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W innym wypadku Zamawiający uznając wniosek Wykonawcy za zasadny może udzielić wyjaśnienia.

3. Treść wniosku Wykonawcy wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej bip.wobi.pl bez ujawniania źródła zapytania nie dłuższym niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem na składanie ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub/i ogłoszenia. Zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i/lub ogłoszenia, Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej bip.wobi.pl.
5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas na uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści składanych ofert lub dołączanych do ofert dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Informację o unieważnieniu przetargu albo zamknięciu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej: www.wobi.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie jak również przesyła Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W OGŁOSZENIU - SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZASTOSOWANIE MAJĄ ZAPISY REGULAMINU ORAZ PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.

.....

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Załącznik Nr 3 - RODO

Załącznik Nr 4 Wykaz robót budowlanych

Załącznik Nr 5 Wzór Umowy

Załącznik Nr 6 – Plan sytuacyjny Zadanie 1

Załącznik Nr 7 – Plan sytuacyjny Zadanie 2

Załącznik Nr 8 – Plan sytuacyjny Zadanie 3

FORMULARZ OFERTY
w przetargu nieograniczonym na:

Renowacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej:

Zadanie 1 - Ul. Białostocka – Jurowiecka, Wasilków renowacja bezwykopowa kanału sanitarnego*

Zadanie 2 - Bezwykopowa renowacja odcinków kanału sanitarnego w ulicy Słonimskiej*

Zadanie 3 - Ul. Jana Pawła II – renowacja bezwykopowa kolektora sanitarnego*

*niepotrzebne skreślić

1. ZAMAWIAJĄCY:

„WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE „, Sp. z o.o. w Białymstoku
15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1

2. Niniejsza oferta zostaje złożona przez wykonawcę /podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie :

I.p.	Pełna nazwa Wykonawcy/ców	Adres Wykonawcy

3. Osoba do kontaktu/adres do korespondencji

Imię	
Nazwisko	
Adres do korespondencji	
Nr telefonu	
Nr faksu	
e-mail	

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że działając w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy:

- 1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią ogłoszenia/SIWZ wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń ani uwag.
- 2) Gwarantuję(my) wykonanie przez w/w Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w treści ogłoszenia/SIWZ wraz z załącznikami przy uwzględnieniu wyjaśnień Zamawiającego oraz dokonanych przez Zamawiającego modyfikacji treści w/w dokumentów.

- 3) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
- 4) Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.;
- 5) Wykonawca związany jest z ofertą przez okres: 30 dni.
- 6) Akceptuję/my termin realizacji zamówienia w okresie: zgodnie z terminem określonym w Ogłoszeniu/SIWZ oraz wzorze umowy
- 7) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi (*minimalny okres gwarancji 6 lat*)
dla Zadania 1: lat
dla Zadania 2: lat
dla Zadania 3: lat
- 8) *Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom:*

L. p.	Zakres prac

- 9) Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile są znani):

L. p.	Firma podwykonawcy

5. Cena oferty wynosi:

Zadanie 1

Cena naszej wynosi:..... zł netto + zł (23 %VAT)
= - zł brutto (słownie
złotych.....)

Zadanie 2

Cena naszej wynosi:..... zł netto + zł (23 %VAT)
= - zł brutto (słownie
złotych.....)

Zadanie 3

Cena naszej wynosi:..... zł netto + zł (23 %VAT)
= - zł brutto (słownie
złotych.....)

6. Oświadczam, iż zobowiązuje się w ramach podanej ceny zapewnić wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmian tej ustawy w trakcie realizacji zamówienia.

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.(*W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania*

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (przez jego wykreślenie)). Rozliczenie kosztorysowe wykonanych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym przygotowanym zgodnie z Rozdziałem IV, Ad. 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami załącznika Nr 4 do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ.

8. W ofercie *znajdują się/nie znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

I.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	Do

UZASADNIENIE:

.....

..... dn.2021 r.

.....
 (Pieczęć/cie i podpis/y)

* niepotrzebne skreślić

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku Informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Renowacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej:

Zadanie 1 - Ul. Białostocka – Jurowiecka, Wasilków renowacja bezwykopowa kanału sanitarnego*

Zadanie 2 - Bezwykopowa renowacja odcinków kanału sanitarnego w ulicy Słonimskiej*

Zadanie 3 - Ul. Jana Pawła II – renowacja bezwykopowa kolektora sanitarnego*

*niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY:

WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE Sp. z o.o. w Białymstoku

15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1

l.p.	Pełna nazwa Wykonawcy/ców	Adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

I. Działając w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że w/w Wykonawca:

- posiada odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów;
- posiada stosowną zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;
- znajduje się w odpowiedniej, określonej sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Ponadto oświadczam/y że w/w Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie § 13 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” w brzmieniu:

II. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.);
- 2) wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 6), chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 3) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
- 4) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).
 - b) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny,
 - c) skarbowe,
- 5) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 4) lit. a-c powyżej,
- 6) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

7) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,

8) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

9) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

10) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,

11) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

12) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 358).

13) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

14) Wykonawcę który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

..... dn.....2021 r.

.....
(Pieczęć/cie i podpis/y)

dot. przetargu nieograniczonego na

Renowacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej:

Zadanie 1 - Ul. Białostocka – Jurowiecka, Wasilków renowacja bezwykopowa kanału sanitarnego*

Zadanie 2 - Bezwykopowa renowacja odcinków kanału sanitarnego w ulicy Słonimskiej*

Zadanie 3 - Ul. Jana Pawła II – renowacja bezwykopowa kolektora sanitarnego*

*niepotrzebnie skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że :

- administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku, 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1, tel. 85 74 58 113, fax: 85 74 58 113, e- mail; sekretariat @wobi.pl
- inspektorem ochrony danych osobowych w Wodociągach Białostockich Sp. z o.o. jest Pan Rafał Nalewajko, e-mail: rodo@wobi.pl iodo@wobi.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przetargiem nieograniczonym na renowację sieci kanalizacyjnej sanitarnej Zadanie 1 – Zadanie 3.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...)”- Regulamin jest opublikowany na str. bip.wobi.pl
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie § 58 ust 1 pkt 2 wyżej przywołanego Regulaminu t. j. przez okres 5 lat od końca roku w którym przedmiot umowy został wykonany albo 5 lat od dnia unieważnienia / zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z § 3 ust 3 Regulaminu t. j. z zasady jawności postępowania;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

* * * * *

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

Adres*:

NIP*:

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

w przetargu nieograniczonym na:

Renowacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej:

Zadanie 1 - Ul. Białostocka – Jurowiecka, Wasilków renowacja bezwykopowa kanału sanitarnego*

Zadanie 2 - Bezwykopowa renowacja odcinków kanału sanitarnego w ulicy Słonimskiej*

Zadanie 3 - Ul. Jana Pawła II – renowacja bezwykopowa kolektora sanitarnego*

*niepotrzebne skreślić

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania **oraz z załączeniem dowodów** dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Lp	Opis przedmiotu zamówienia z podaniem rodzaju wykonanych robót budowlanych	wartość (brutto) długość (m) średnica	data wykonania (zakończenia)	Zamawiający

(miejsce, data)

(podpis)