

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

15-404 Białystok

ul. Młynowa 52/1

www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100

Sekretariat - tel. 85 74 58 101

fax 85 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok, dn. 08.09.2021 r.

wasze pismo z dnia

znak

nasz znak FP-I/1175/2021

data 2021-09-08

**ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ****Dot. przetargu nieograniczonego na modernizacja zasuw kanałów rozdzielających komory czerpalne na Pompowni Głównej.****Nr ref. sprawy 07/TO/2021.**

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2 oraz ust. 3 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych”, w związku z zapytaniem oraz wyjaśnieniami w przetarg nieograniczonego na modernizacja zasuw kanałów rozdzielających komory czerpalne na Pompowni Głównej, udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Co dokładnie zamawiający rozumie poprzez testy ciśnieniowe zasuw?

Czy chodzi o typową próbę szczelności to znaczy zaślepiamy zasuwę, dospawujemy króciec na manometr, nabijamy żądane ciśnienie i czekamy określony czas czy ciśnienie spadnie. Jeśli nie spadnie lub spadnie o wartości przewidziane w normach to znaczy że próba jest zaliczona.

Czy zamawiający ma jakieś wzory (formularze) z prób ciśnieniowych które stosuje i mógłby je udostępnić jako wzór.

**Odpowiedź:**

Testy ciśnieniowe mają być wykonane przez producenta zastawek (zgodnie z SIWZ - „ Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 7,8,9 ) . Protokół z testów dostarczany jest Zamawiającemu przy dostawie zastawek ( „ Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 8)





**Pytanie nr 2:**

Czy zamawiający ma do udostępnienia wzór symulacji naprężeń i odkształceń który mógłby udostępnić jako przykład. Lub czy posiada np. jakieś preferencje co do programu w jakim powinny być wykonane i co dokładnie powinno być zawarte w takiej symulacji.( różne programy do wykonywania symulacji posiadają różne funkcji dodatkowych służących do opisu wykonywanych obliczeń) Nie wiemy dokładnie czego oczekuje inwestor w zakresie symulacji.

**Odpowiedź:**

Analizę symulacji naprężeń i odkształceń statycznych wykonuje producent. Wyniki symulacji mają być dostarczone Zamawiającemu przy dostawie zastawek (zgodnie z SIWZ - „ Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 8 ) .

**Pytanie nr 3:**

Czy zamawiający stosuje tego typu zasuw jak opisane w postępowaniu? lub inne zbliżone.(np inna średnica) jeśli tak to czy mógłby podać producentów i modele które stosuje z których jest zadowolony i które sprawdzają się na jego obiektach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie stosuje tego typu zastawek. Zastawki muszą spełniać wymogi opisane w SIWZ - „ Opis przedmiotu zamówienia”.

**Pytanie nr 4:**

Czy zamawiający posiada jakąś dokumentację techniczną(rysunki techniczne, oznaczenie modelu, producenta lub inne dokumenty) dotyczące zasuw już zamontowanych. Czy mógłby ją udostępnić jako dokumentacja do przetargu zamieszczona na stronie zamawiającego czy ona może jest ona dostępna tylko podczas wizji lokalnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada szczegółowych rysunków i dokumentacji zamontowanych zasuw. Rysunki i wymiary znajdują się w „Wyciągu z raportu inspekcji zasuw” – załącznik nr 7 do ogłoszenia/SIWZ.

**Pytanie nr 5:**

Czy inwestor posiada wiedzę jaka ilość osadów może zalegać na dnie zbiornika ?

**Odpowiedź:**

Szacunkowo na dnie zbiornika, w miejscu montażu zastawek, może znajdować się około 2-3 m<sup>3</sup> osadów.

**Pytanie nr 6:**

Czy inwestor zakłada czyszczenie całego zbiornika czy tylko części ?

**Odpowiedź:**

Inwestor nie zakłada czyszczenia całego zbiornika, osad powinien być usunięty jedynie z okolicy miejsca montażu zastawek.

**Pytanie nr 7:**

Jaka jest odległość do przetransportowania wydobytego urobku i jakie różnice w wysokościach ?

**Odpowiedź:**

Różnica wysokości dna kanału do górnej krawędzi włączów wynosi 11 m, przewiduje się transport osadu na odległość do 70 m.

**Pytanie nr 8:**

W pkt 3 podpunkt g - inwestor zakłada wzmocnienie betonów - o jakiego rodzaju wzmocnienie betonów chodzi i w jakiej części budowli?

**Odpowiedź:**

Inwestor zakłada (jeżeli będzie konieczne) wyrównanie powierzchni ścian kanału w zakresie niezbędnym do prawidłowego montażu zastawek.

**Pytanie nr 9:**

Czy wzmocnienia betonów to iniekcje ?

**Odpowiedź:**

Inwestor nie zakłada konieczności wykonania iniekcji.

**Pytanie nr 10:**

Czy inwestor zakłada inne szczepienia niż wymienione w rozporządzeniu rady ministrów z dnia 3 stycznia 2012 w tabeli LP 5 czy jeszcze dodatkowe ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z Rozporządzeniem.





## ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie § 50 ust. 4 Regulaminu, dokonuje zmiany treści Ogłoszenia/SIWZ w przetarg nieograniczony na modernizację zasuw kanałów rozdzielających komory czepalne na Pompowni Głównej w:

### Rozdział IX MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy przesać do siedziby Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do dnia **14.09.2021 r. do godz. 10<sup>15</sup>**.

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1" z dopiskiem  
oferta na:

**„Modernizacja zasuw kanałów rozdzielających komory czepalne na pompowni głównej”.**

**Nr ref. sprawy 07/TO/2021**

nie otwierać przed 14.09.2021 r. godz. 10<sup>30</sup>;  
oraz nazwą Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu **14.09.2021 r. o godz. 10<sup>30</sup>** (Dział Przetargów)

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zaleceniami sanitarnymi nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Otwarcie ofert będzie odbywało się bez udziału Wykonawców (osób trzecich). Zamawiający niezwłocznie opublikuje informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej [bip.wobi.pl](http://bip.wobi.pl)

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SIWZ.  
Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
*Beata Wiśniewska*  
Beata Wiśniewska

WICEPREZES ZARZĄDU  
*Jerzy Poniato*  
Jerzy Poniato