WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. **15-404 Białystok** **ul. Młynowa 52/1** **www.wobi.pl**

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100 Sekretariat - tel. 85 74 58 101 fax 85 74 58 113 e-mail: sekretariat@wobi.pl

wasze pismo z dnia : 22.10.2021
znak : ----------
nasz znak : TI – II / 2034 / 2021
data 26.10.2021

bip.wobi.pl

Dot. : postępowania Nr TI - II / 2034 / 2021 „*Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej suchej neutralizacji minimum 2,5 tony chloru na potrzeby chlorowni obiektowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze*”

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2 oraz ust. 3 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych”, w związku z zapytaniami oraz wyjaśnieniami w przetargu nieograniczonym na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej suchej neutralizacji minimum 2,5 tony chloru na potrzeby chlorowni obiektowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze, udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej do 14 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy. Proponowany w SIWZ termin 8 miesięcy jest naszym zdaniem zbyt krótki biorąc pod uwagę zakres zadania jak i konieczność uzyskania decyzji administracyjnych i opracowania dla jej potrzeb odpowiednich dokumentów. Ponadto zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. 2020 poz. 374), w okresie stanu epidemii COVID-19 organ administracji publicznej może wstrzymać bieg terminów załatwianie spraw. Jest to kwestia niemożliwa do bezpośredniej kontroli przez Wykonawcą o mająca wpływ na zachowanie terminu uzyskania pozwolenia na budowę – w gestii Wykonawcy jest uzyskanie niezbędnych do realizacji decyzji właściwych organów administracyjnych. Ponadto bazując na naszych dotychczasowych doświadczeniach w kwestii uzyskania decyzji administracyjnych, wszystkie terminy wydania decyzji, uległy znacznemu wydłużenia. Reasumując, prosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania do 14 miesięcy.

Odpowiedź 1 :

Przychylając się do prośby Wykonawcy Zamawiający na podstawie § 50 ust. 4 Regulaminu, dokonuje zmiany treści Ogłoszenia/SIWZ w:

Rozdział II. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Otrzymuje treść:

Termin wykonania - **do 14 miesięcy** licząc od dnia podpisania Umowy.

Załącznik Nr 6 - Wzór Umowy

§ 2 Termin wykonania Umowy

Otrzymuje treść:

1. **Strony** postanawiają, iż dokumentację projektową wraz prawomocną decyzją pozwolenia na budowę zostanie wykonana i dostarczona **Zamawiającemu** w terminie **14 miesięcy**, licząc od dnia podpisania Umowy tj. do dnia ……(dalej zwanym: „Terminem Wykonania Umowy")

Pytanie 2:

W załączniku nr 5 do SIWZ pn.: „Wytyczne do projektowania", punkt III. ustęp 10 ma brzmienie: „Należy przewidzieć awaryjne zasilanie całej stacji uzdatniania wody". W naszej ocenie dla ww. punktu pojawił się błąd piśmienniczy, a awaryjne zasilanie powinno obejmować obiekt neutralizacji a nie całej stacji uzdatniania wody – zostało to również wstępnie potwierdzone na odbytej wizji lokalnej. W związku z powyższym, prosimy o zmianę tego zapisu zgodnie z ustaleniami na wizji lokalnej z dnia 20.10.2021, na: „N*ależy przewidzieć awaryjne zasilanie układu neutralizacji".*

Odpowiedź 2 :

Zapis o konieczności przewidzenia awaryjnego zasilania całej stacji uzdatniania wody (nie tylko układu neutralizacji) nie jest efektem błędu piśmienniczego, a zapisem w pełni świadomym.

Dlatego Zamawiający **podtrzymuje swoje stanowisko** zawarte w Załączniku Nr 5 do SIWZ pn.: „Wytyczne do projektowania", punkt III. ustęp 10 w brzmieniu: ***Należy przewidzieć awaryjne zasilanie całej stacji uzdatniania wody*.**