

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok ul. Młynowa 52/1 www.wobi.pl  
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł  
Centrala - tel. 85 74 58 100 Sekretariat - tel. 85 74 58 101 fax 85 74 58 113 e-mail: sekretariat@wobi.pl

wasze pismo z dnia : 28.10.2021  
znak : -----  
nasz znak : TI - II / 2034 / 2021  
data 29.10.2021

bip.wobi.pl

dot. : postępowania Nr TI - II / 2034 / 2021 „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej suchej neutralizacji minimum 2,5 tony chloru na potrzeby chlorowni obiektowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze”

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust.2 oraz ust. 3 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych”, w związku z zapytaniem oraz wyjaśnieniami w przetargu nieograniczonym na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej suchej neutralizacji minimum 2,5 tony chloru na potrzeby chlorowni obiektowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze, udziela odpowiedzi:

### **Pytanie 3:**

W odpowiedzi na Pytanie nr 2, podtrzymaliście Państwo swoje stanowisko odnośnie awaryjnego zasilania całej stacji uzdatniania wody zgodnie z punktem III ustęp 10 Załącznika nr 5 do SIWZ pn. ;”Wytyczne do projektowania”. Na wizji lokalnej w dniu 20.10.2021, uzyskaliśmy informację o konieczności uwzględnienia w projekcie awaryjnego zasilania układu neutralizacji chlorowni poprzez zabudowę agregatu prądotwórczego, natomiast nie było informacji o konieczności zasilania awaryjnego całej Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze. W związku z tym, prosimy jeszcze raz o doprecyzowanie tego zapisu, że projekt ma uwzględnić **zaprojektowanie zasilania awaryjnego w energię elektryczną wyłącznie obiektu chlorowni.**

### **Odpowiedź 3:**

W swojej odpowiedzi na Pytanie nr 2 z dnia 22.10.2021 r. Zamawiający określił swoje stanowisko odnośnie zasilania awaryjnego. Brzmi ono jak niżej:

„**Należy przewidzieć awaryjne zasilanie całej stacji uzdatniania wody.**”

Z poważaniem



Beata Wiśniewska

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Pomiatowicz

