

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok ul. Młynowa 52/1 www.wobi.pl  
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł  
Centrala - tel. 85 74 58 100 Sekretariat - tel. 85 74 58 101 fax 85 74 58 113 e-mail: sekretariat@wobi.pl

wasze pismo z dnia : 29.10.2021  
znak : -----  
nasz znak : TI - II / 2034 / 2021  
data 29.10.2021

bip.wobi.pl

**dot. : postępowania Nr TI - II / 2034 / 2021 „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej suchej neutralizacji minimum 2,5 tony chloru na potrzeby chlorowni obiektowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze”**

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust.2 oraz ust. 3 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych”, w związku z zapytaniami oraz wyjaśnieniami w przetargu nieograniczonym na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej suchej neutralizacji minimum 2,5 tony chloru na potrzeby chlorowni obiektowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze, udziela odpowiedzi:

#### **Pytanie 4:**

zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż punkt III ustęp 10 w załączniku nr 5 do SIWZ powyższego postępowania mający brzmienie: "Należy przewidzieć awaryjne zasilanie całej stacji uzdatniania wody" dotyczy obiektu chlorowni wraz z układem neutralizacji a nie całej Stacji Uzdatniania Wody.

Informacja dot. konieczności awaryjnego zasilania została nam przekazana podczas wizji lokalnej. Instalacja awaryjnego zasilania zgodnie z uzyskanymi informacjami miała za zadanie podtrzymywanie pracy układu dozowania dezynfekanta oraz instalacji neutralizacji.

#### **Odpowiedź 4:**

„Awaryjne zasilanie całej stacji uzdatniania wody” oznacza całą stację, tj. SUW Pietrasze, a nie tylko obiekt chlorowni z układem neutralizacji.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
  
Beata Wiśniewska

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Jarosław Poniatowicz

