

# WODOCIĄGI



# BIAŁOSTOCKIE

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

15-404 Białystok

ul. Młynowa 52/1

www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000024985

NIP 542-020-01-22

Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100

Sekretariat - tel. 85 74 58 101

fax 85 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

wasze pismo z dnia : 28.10.2021

znak : -----

nasz znak : TI - II / 2034 / 2021

data 29.10.2021

bip.wobi.pl

**dot. : postępowania Nr TI - II / 2034 / 2021 „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej suchej neutralizacji minimum 2,5 tony chloru na potrzeby chlorowni obiektowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze”**

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust.2 oraz ust. 3 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych”, w związku z zapytaniami oraz wyjaśnieniami w przetargu nieograniczonym na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej suchej neutralizacji minimum 2,5 tony chloru na potrzeby chlorowni obiektowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze, udziela odpowiedzi:

#### **Pytanie 4:**

zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż punkt III ustęp 10 w załączniku nr 5 do SIWZ powyższego postępowania mający brzmienie: "Należy przewidzieć awaryjne zasilanie całej stacji uzdatniania wody" dotyczy obiektu chlorowni wraz z układem neutralizacji a nie całej Stacji Uzdatniania Wody.

Informacja dot. konieczności awaryjnego zasilania została nam przekazana podczas wizji lokalnej. Instalacja awaryjnego zasilania zgodnie z uzyskanymi informacjami miała za zadanie podtrzymywanie pracy układu dozowania dezynfekanta oraz instalacji neutralizacji.

#### **Odpowiedź 4:**

„Awaryjne zasilanie całej stacji uzdatniania wody” oznacza całą stację, tj. SUW Pietrasze, a nie tylko obiekt chlorowni z układem neutralizacji.

Z poważaniem