

wasze pismo z dnia : 08.11.2021
znak : -----
nasz znak : TI – III/ 2118/ 2021
data 09.11.2021

bip.wobi.pl

Dot. : postępowania TI – III / 2118 / 2021 wykonanie dokumentacji technicznej oraz wybudowanie strefowej pompowni wodociągowej w Nowodworcach.

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2 oraz ust. 3 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych”, w związku z zapytaniem oraz wyjaśnieniami w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji technicznej oraz wybudowanie strefowej pompowni wodociągowej w Nowodworcach, udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Firma xxx zwraca się z pytaniem o podanie średnicy rurociągu istniejącej sieci wodociągowej, w obrębie której ma stanąć strefowa pompownia wody. Prosimy również o podanie gwarantowanego minimalnego ciśnienia w istniejącej sieci wodociągowej przy maksymalnych projektowanych rozbiorach.

Odpowiedź 1:

Zgodnie z dołączonymi warunkami technicznymi projekt ma być poprzedzony uwzględniającymi ukształtowanie i rzeźbę terenu wariantami lokalizacji pompowni w terenie. Ma to na celu między innymi umożliwienie wybrania najkorzystniejszego z punktu widzenia hydrauliki zaopatrzenia w wodę, sprawdzenie możliwości zasilania w energię elektryczną oraz dostępności terenu pod zabudowę. Przy maksymalnych rozbiorach ciśnienie w sieci wodociągowej nie może być niższe niż 0,1 MPa . Podane wartości dostępne są w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wasilków rozdział 2 § 3 punkt 4. Szczegółowe dane mogą być sprawdzone po wskazaniu proponowanych przez oferentów lokalizacji pompowni. Jednocześnie potwierdzamy, że minimalne ciśnienie w strefie projektowanej pompowni w najbardziej niekorzystnym punkcie sieci powinno wynosić minimalnie 0,15 MPa.

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ

Dodatkowo „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 4 Regulaminu, dokonuje zmiany treści w Rozdziale IX Ogłoszenia / SIWZ - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT na:

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o. o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do **dnia 17.11.2021 r. do godz. 10:00.**

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem oferta na:

„Na wykonanie dokumentacji technicznej oraz wybudowanie strefowej pompowni wodociągowej w Nowodworcach”

nie otwierać przed 17.11.2021 r. godz. 10:10”;

oraz nazwą Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Białystok, ul. Młynowa 52/1, w dniu **17.11.2021 r.** o godz. 10:10.

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, odwołuje wszystkie publiczne otwarcia ofert w przetargach organizowanych przez Spółkę.

Otwarcia ofert będą się odbywały bez udziału Wykonawców (osób trzecich).

Informacje dotyczące otwarcia ofert będą zamieszczane niezwłocznie na stronie bip.wobi.pl.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
B. Wisniewski
Beata Wisniewska

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI LEKARSTWA
PROKURENT

Henryk Jakubowicz

kur