

# WODOCIĄGI



# BIAŁOSTOCKIE

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

15-404 Białystok

ul. Młynowa 52/1

www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000024985

NIP 542-020-01-22

Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100

Sekretariat - tel. 85 74 58 101

fax 85 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

wasze pismo z dnia : 08.11.2021

znak : -----

nasz znak : TI – III/ 2118/ 2021

data 09.11.2021

[bip.wobi.pl](http://bip.wobi.pl)

**Dot. : postępowania TI – III / 2118 / 2021 wykonanie dokumentacji technicznej oraz wybudowanie strefowej pompowni wodociągowej w Nowodworcach.**

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2 oraz ust. 3 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych”, w związku z zapytaniami oraz wyjaśnieniami w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji technicznej oraz wybudowanie strefowej pompowni wodociągowej w Nowodworcach, udziela odpowiedzi:

### **Pytanie 1:**

Firma xxx zwraca się z pytaniem o podanie średnicy rurociągu istniejącej sieci wodociągowej, w obrębie której ma stanąć strefowa pompownia wody. Prosimy również o podanie gwarantowanego minimalnego ciśnienia w istniejącej sieci wodociągowej przy maksymalnych projektowanych rozbiorach.

### **Odpowiedź 1:**

Zgodnie z dołączonymi warunkami technicznymi projekt ma być poprzedzony uwzględniającymi ukształtowanie i rzędne terenu wariantami lokalizacji pompowni w terenie. Ma to na celu między innymi umożliwienie wybrania najkorzystniejszego z punktu widzenia hydrauliki zaopatrzenia w wodę, sprawdzenie możliwości zasilania w energię elektryczną oraz dostępności terenu pod zabudowę. Przy maksymalnych rozbiorach ciśnienie w sieci wodociągowej nie może być niższe niż 0,1 MPa . Podane wartości dostępne są w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wasilków rozdział 2 § 3 punkt 4. Szczegółowe dane mogą być sprawdzone po wskazaniu proponowanych przez oferentów lokalizacji pompowni. Jednocześnie potwierdzamy, że minimalne ciśnienie w strefie projektowanej pompowni w najbardziej niekorzystnym punkcie sieci powinno wynosić minimalnie 0,15 MPa.

## ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ

Dodatkowo „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 4 Regulaminu, dokonuje zmiany treści w Rozdziale IX Ogłoszenia / SIWZ - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT **na:**

### IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o. o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do **dnia 17.11.2021 r. do godz. 10:00.**

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem oferta na:

**„Na wykonanie dokumentacji technicznej oraz wybudowanie strefowej pompowni wodociągowej w Nowodworcach”**

nie otwierać przed 17.11.2021 r. godz. 10:10”;

oraz nazwą Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Białystok, ul. Młynowa 52/1, w dniu **17.11.2021 r.** o godz. 10:10.

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, odwołuje wszystkie publiczne otwarcia ofert w przetargach organizowanych przez Spółkę.

Otwarcia ofert będą się odbywały bez udziału Wykonawców (osób trzecich).

Informacje dotyczące otwarcia ofert będą zamieszczane niezwłocznie na stronie [bip.wobi.pl](http://bip.wobi.pl).