

**Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.****15-404 Białystok****ul. Młynowa 52/1****www.wobi.pl**Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000024985

NIP 542-020-01-22

Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100

Sekretariat - tel. 85 74 58 101

fax 85 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok, 16.12.2021 r.

wasze pismo z dnia

znak

nasz znak FP-I/ ... /2021

data 2021-12-15

WYJAŚNIENIE/ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA/SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę armatury w okresie
24 miesięcy**Nr referencyjny sprawy: **TSW/2/2021**

Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2, ust 3 oraz ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...) – dalej Regulamin, w związku z zapytaniem oraz wyjaśnieniami w postępowaniu na: „Zakup i dostawa armatury w okresie 24 miesięcy, udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Zwracam się z zapytaniem o pozycje "opaska siodłowa (taśma montażowa)" oraz "Obejma nakładka" jak poniżej. Co to dokładnie ma być, ponieważ SIWZ nie wyjaśnia?

82.	Opaska siodłowa (taśma montażowa) 80			8	
83.	Opaska siodłowa (taśma montażowa) 100			60	
84.	Opaska siodłowa (taśma montażowa) 125			4	

85.	Opaska siodłowa (taśma montażowa) 150			30	
86.	Opaska siodłowa (taśma montażowa) 200			4	
87.	Opaska siodłowa (taśma montażowa) 250			4	
88.	Opaska siodłowa (taśma montażowa) 300			4	
89.	Obejma nakładka DN50			4	
90.	Obejma nakładka DN80			40	
91.	Obejma nakładka DN100			40	
92.	Obejma nakładka DN150			40	
93.	Obejma nakładka DN200			10	
94.	Obejma nakładka DN250			4	
95.	Obejma nakładka DN300			4	

Odpowiedź:

Mając na uwadze powstałe wątpliwości Zamawiający doprecyzowuje postanowienia SIWZ. W Rozdziale I, ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5.Obejma do nawiercania do rur żeliwnych i stalowych

- 1) Obejma-nakładka DN50, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300 z żeliwa sferoidalnego (min GGG 40) z odejściem gwintowanym od 1" do 2" lub odejściem kołnierzowym DN80, DN100, DN150 malowane farbą proszkową zgodnie z wymogami świadectwa RAL potwierdzonym przez towarzystwo GSK lub inną niezależną instytucję na podstawie badań. Dopuszcza się inną powłokę ochronną wykonaną w innej alternatywnej technologii o ile pozwoli otrzymać poniższe minimalne parametry. Warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego gwarantuje minimalną grubość 250-600 µm z zachowaniem pozostałych parametrów:
 - a) przyczepność >10 N/mm² (po 7 dn.H₂O/90°C)
 - b) odporność na uderzenia >4 Nm
 - c) izolacja elektryczna > 2500 V na płaskich powierzchniach
- 2) Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie maksymalne oznakowane w widocznym miejscu pozwalające na identyfikację wyżej wskazanych parametrów.
- 3) Opaska siodłowa (taśma montażowa) wykonana ze stali nierdzewnej dla odejść gwintowanych.
- 4) Opaska siodłowa (taśma montażowa) wykonana z żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej dla odejść kołnierzowych.
- 5) Śruby wykonane ze stali nierdzewnej (min. A2).”

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SIWZ pozostają bez zmian.

Treść zapytań oraz treść wyjaśnień/zmian stanowią integralną część Ogłoszenia/SIWZ.