

Nr. referencyjny: 000002/TN/18

Dot.: przetargu nieograniczonego na *usługę odbioru z przetworzeniem odwodnionych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05.***Jakość komunalnych osadów ściekowych z laguny nr 1**

Lp.	Parametr	Jednostka	Oznaczona najniższa wartość	Oznaczona najwyższa wartość	
1.	odczyn	pH	8,1	8,5	
2.	sucha pozostałość	%	15,6	23,8	
3.	zawartość wody	%	76,2	84,4	
4.	Strata przy prażeniu suchej masy osadu	% s. m.	43,4	55,4	
5.	azot ogólny	% s. m.	3,26	4,63	
6.	azot amonowy	% s. m.	0,28	1,04	
7.	fosfor org.	% s. m.	2,79	4,06	
8.	fosfor jako P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%	6,39	9,30	
9.	magnez	% s. m.	0,74	0,97	
10.	wapń	% s. m.	4,7	6,85	
11.	Metale ciężkie	cynk	mg/kg s. m.	1183	1449
12.		nikiel	mg/kg s. m.	14,2	26,9
13.		miedź	mg/kg s. m.	187	257
14.		kadm	mg/kg s. m.	1,49	2,11
15.		ołów	mg/kg s. m.	25,5	41,6
16.		chrom	mg/kg s. m.	89,9	183
17.		rtęć	mg/kg s. m.	1,22	1,67
18.	salmonella	obecność	nie wyizolowano	nie wyizolowano	
19.	suma żywych jaj pasożytów	szt./kg s. m.	nie wykryto obecności	nie wykryto obecności	