

WODOCIĄGI



BIAŁOSTOCKIE

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

15-404 Białystok

ul. Młynowa 52/1

www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000024985

NIP 542-020-01-22

Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100

Sekretariat - tel. 85 74 58 101

fax 85 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok, 01.03.2022 r.

wasze pismo z dnia

znak

nasz znak TI-II/ 340 /2022

data 2022-03-01

Dotyczy: Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr A1 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Wasilkowie

Nr ref. Sprawy: TI-II/340/2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA/SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu, udziela odpowiedzi do Ogłoszenia/ SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1

Proszę o odpowiedź, czy rury stalowe $\Phi 18''$ (457 mm) przeznaczone do zabudowy w studni Nr 1A mogą zostać zabudowane używane, czy fabrycznie nowe z certyfikatem producenta?

Odpowiedź:

Rury do zabudowy w studni Nr 1A powinny być nowe z certyfikatem producenta.

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SWZ pozostają bez zmian.

