



Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

15-404 Białystok

ul. Młynowa 52/1

www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000024985

NIP 542-020-01-22

Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100

Sekretariat - tel. 85 74 58 101

fax 85 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok, 24.05.2022 r.

wasze pismo z dnia

znak

nasz znak FP-I-961/2022

data 2022-05-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów elektrycznych Wodociągom Białostockim Sp. z o.o. Nr ref. Sprawy: TE - 880/2022

WYJAŚNIENIE/ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA/SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.– dalej zwanym „Regulaminem”, udziela odpowiedzi do Ogłoszenia/SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1

Dotyczy pozycji 87, 88 i 89

Sprzeczny opis przedmiotu zamówienia. Rura typu DVK jest sztywna i występuje w odcinkach 6 metrowych, natomiast rura typu DVR jest giętka i występuje w kręgach 25 lub 50 metrów w zależności od średnicy rury. Proszę poprawić opis przedmiotu zamówienia, ponieważ zawiera błąd uniemożliwiający wycenę asortymentu. Jaki typ rury DVK czy DVR oraz w jakich ilościach i jednostkach miary należy wycenić?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 23 ust. 3 Regulaminu, dokonuje zmiany treści **Ogłoszenia/SWZ, Załącznik Nr 1A – Lista materiałów elektrycznych (opis przedmiotu zamówienia), poz. 87, 88 oraz 89, otrzymują następujące brzmienie:**

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm
87	Rura karb. dwuścienna DVR 50 niebieska zwój 50mb	10	szt.
88	Rura karb. dwuścienna DVR 75 niebieska zwój 50mb	8	szt.
89	Rura karb. dwuścienna DVR 110 niebieska zwój 25mb	16	szt.

Pytanie nr 2

Dotyczy pozycji 90

Sprzeczny opis przedmiotu zamówienia. Oznaczenie: Korytko KCP100H60/6N-E *nie występuje w asortymencie producenta BAKS*. Korytko kablowe ze stali kwasoodpornej nie jest produkowane o długości 6 metrów. Właściwe oznaczenie to: Korytko KCP/KCOP100H60/3E (1.4301) o długości 3 metrów i jedynie tylko takie jest produkowane przez producenta BAKS. Proszę poprawić opis przedmiotu zamówienia, ponieważ zawiera błąd uniemożliwiający wycenę asortymentu. Jaka ilość korytka KCP/KCOP100H60/3E (1.4301) o długości 3 metrów należy wycenić?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 23 ust. 3 Regulaminu, dokonuje zmiany treści **Ogłoszenia/SWZ, Załącznik Nr 1A – Lista materiałów elektrycznych (opis przedmiotu zamówienia), poz. 90, otrzymują następujące brzmienie:**

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm
90	Systemy tras kablowych - korytko KCP/KCOP100H60/3E (korytko 3 mb. stal kwasoodporna)	20	szt.

Pytanie nr 3

Dotyczy pozycji 91

Sprzeczny opis przedmiotu zamówienia. Oznaczenie: Korytko KCP200H60/6N-E *nie występuje w asortymencie producenta BAKS*. Korytko kablowe ze stali kwasoodpornej nie jest produkowane o długości 6 metrów. Właściwe oznaczenie to: Korytko KCP/KCOP200H60/3E (1.4301) o długości 3 metrów i jedynie tylko takie jest produkowane przez producenta BAKS. Proszę poprawić opis przedmiotu zamówienia, ponieważ zawiera błąd uniemożliwiający wycenę asortymentu. Jaka ilość korytka KCP/KCOP200H60/3E (1.4301) o długości 3 metrów należy wycenić?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 23 ust. 3 Regulaminu, dokonuje zmiany treści **Ogłoszenia/SWZ, Załącznik Nr 1A – Lista materiałów elektrycznych (opis przedmiotu zamówienia), poz. 91, otrzymują następujące brzmienie:**

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm
91	Systemy tras kablowych - korytko KCP/KCOP200H60/3E (korytko 3 mb. stal kwasoodporna)	20	szt.

Pytanie nr 4

Dotyczy pozycji 125

Sprzeczny opis przedmiotu zamówienia. Oznaczenie: Zacisk instal. 4x 4,0mm2 uniwers. 221-415 **nie występuję w asortymencie producenta WAGO**. Jaką złączkę należy wycenić? Czy Zamawiający miał na myśli: zacisk instal. 5x 4,0mm2 uniwers. 221-415 producenta WAGO?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 23 ust. 3 Regulaminu, dokonuje zmiany treści **Ogłoszenia/SWZ, Załącznik Nr 1A – Lista materiałów elektrycznych (opis przedmiotu zamówienia), poz. 125, otrzymują następujące brzmienie:**

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm
125	Zacisk instal. 5x 4,0mm2 uniwers.221-415	100	szt.

Pytanie nr 5

Dotyczy paragraf 5 punkt 6 – wzór umowy – Załącznik nr 5

„Wykonawca staje się wytwórcą odpadów powstałych w wyniku wykonywanej usługi i ciąży na nim obowiązek ich właściwego zagospodarowania”.

Zgodnie z *Ustawą o odpadach* z dniem 01.01.2020 karta przekazania odpadu (KPO) jest wystawiana tylko i wyłącznie przez **wytwórcę odpadu (Zamawiającego – Wodociągi Białostockie Sp. z o.o) w postaci elektronicznej** po wcześniejszym zalogowaniu się na podstawie indywidualnego aktywnego numeru BDO. **Wytwórca odpadu** musi podać nazwę i adres posiadacza odpadu transportującego (z uprawnieniami do przewozu niebezpiecznych substancji) oraz nazwę i adres posiadacza odpadu, który przejmie odpad (tak zwany „profesjonalny zbierający”). Dotychczasowe karty przekazania odpadu w postaci papierowej zgodnie z ustawą przestały obowiązywać, natomiast hurtownie nie mogą odbierać zużytego sprzętu oświetleniowego, elektrycznego.

Z dniem 01.01.2020 obrót dokumentacją towarzyszącą przekazaniu odpadu jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO (www.bdo.mos.gov.pl) i jest realizowany w czasie rzeczywistym. Ewidencja odpadów jest prowadzoną wyłącznie elektronicznie w bazie BDO, a firma odbierająca odpady nie może wypełnić za Państwa karty przekazania odpadu. W praktyce oznacza to, iż podmiot nieposiadający wpisu w rejestrze nie będzie mógł wygenerować karty przekazania odpadu (KPO) i w konsekwencji nie będzie mógł przekazać odpadów innych niż komunalne firmie zajmującej się ich odbiorem.

Zgodnie z treścią *Ustawy o odpadach* wszystkie hurtownie, jak również dystrybutorzy są zwolnieni ze zbierania odpadów, gdyż prowadzą „nieprofesjonalną” działalność w zakresie zbierania odpadu, w związku z czym nie mogą również transportować odpadów.

Dlatego też Wykonawca wnioskuję o wykreślenie zapisu paragraf 5 punkt 6 – wzór umowy – Załącznik nr 5, ponieważ jest sprzeczny z treścią obowiązującej Ustawy o odpadach.

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 23 ust. 3 Regulaminu, dokonuje zmiany treści Ogłoszenia/SWZ, Załącznik Nr 5 – Wzór umowy, z § 5 Odbiór Towarów wykreśla się ust. 6.

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SWZ pozostają bez zmian